

#49119#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2023 по 27.11.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград  
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 00209788	Показания прибора, Гкал 27.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2124,079	2111,249	12.83

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 28.11.23 наверху*



#49118#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 27.11.2023.

Номер абонента 13  
Порядковый номер 5887  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209788  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 14.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	-	2,804	0,157	95,66	90,63	93,45	89,83	3,62	24	0	1	71,7	43,3	28,34	0,6	0,4
25.11.2023	-	3,201	0,161	104,27	99,07	101,63	98,08	3,55	24	0	1	75,7	45,8	29,86	0,6	0,4
26.11.2023	-	3,342	0,173	108,79	103,43	105,92	102,29	3,63	24	0	1	77,7	47,8	29,89	0,6	0,4
27.11.2023	-	3,483	0,182	111,6	106,04	108,48	104,83	3,65	24	0	1	79,7	49,3	30,4	0,6	0,4
Итого:	-	12,83	0,673	420,32	399,17	409,48	395,03	14,45	96	0	-	76,2	46,55	29,62	0,6	0,4

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	2111,249	117950,71	116024,76	115280,32	114457,3
27.11.2023	2124,079	118371,03	116423,93	115689,8	114852,33

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_