

# #112235#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 5887  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,681	0,033	97,81	95,77	95,5	94,83	0,67	24	0	0	72,9	45,2	27,75	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,733	0,027	97,99	96,06	95,7	95,19	0,51	24	0	0	72,2	43,9	28,31	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,616	0,008	100,92	99,58	98,71	98,67	0,04	24	0	0	69,7	43,2	26,5	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,362	0,021	85,45	84,01	83,59	83,31	0,28	24	0	1	69,6	41,5	28,1	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,481	0,021	90,94	89,4	88,97	88,67	0,3	24	0	0	69,7	41,9	27,75	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,693	0,051	101,23	98,82	99,01	97,98	1,03	24	0	1	69,7	42,9	26,76	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,819	0,03	104,41	102,36	102,13	101,48	0,65	24	0	0	69,6	42,3	27,31	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,749	0,032	99,97	97,95	97,77	97,11	0,66	24	0	0	69,8	41,9	27,84	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,59	-0,016	100,38	99,72	98,18	98,86	-0,68	24	0	1	69,6	42,9	26,67	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,696	-0,013	100,81	99,99	98,5	99,06	-0,56	24	0	0	71,3	43,7	27,63	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,113	-0,012	116,04	114,84	113,15	113,61	-0,46	24	0	1	75,1	47,4	27,68	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,253	-0,003	120,31	118,8	117,28	117,51	-0,23	24	0	0	75,8	48	27,8	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,311	0,014	119,96	118,04	116,9	116,73	0,17	24	0	0	76,1	47,9	28,23	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,237	0,003	124,71	123,05	121,6	121,7	-0,1	24	0	0	74,8	48,2	26,66	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,524	-0,01	101,83	101,08	99,7	100,22	-0,52	24	0	0	67,8	42,3	25,51	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,82	0	116,01	114,77	113,49	113,68	-0,19	24	0	0	69,7	44,8	24,89	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,997	-0,006	127,41	126,16	124,47	124,81	-0,34	24	0	0	71,9	47,8	24,18	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,798	-0,001	112,97	111,85	110,42	110,74	-0,32	24	0	0	71,1	45,6	25,45	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,987	0,011	121,19	119,64	118,35	118,34	0,01	24	0	1	72,8	47,6	25,21	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,273	0,061	125,7	122,8	122,72	121,52	1,2	24	0	0	73	46,8	26,18	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,27	0,033	128,24	125,85	125,12	124,48	0,64	24	0	0	74,1	48,2	25,88	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,291	0,023	132,91	130,91	129,79	129,48	0,31	24	0	0	73,1	47,9	25,22	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,658	0,014	110,41	108,94	108,09	107,93	0,16	24	0	0	68,3	43,8	24,5	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,763	0,013	117,9	116,44	115,41	115,33	0,08	24	0	0	68,6	44,7	23,89	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,645	-0,006	111,94	111,02	109,62	109,98	-0,36	24	0	0	67,9	43,6	24,28	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,608	0,04	104,62	102,59	102,4	101,68	0,72	24	0	0	68,3	43,2	25,16	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,041	0,039	126,69	124,36	123,97	123,21	0,76	24	0	0	68,8	44,5	24,24	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,059	0,003	127,33	125,98	124,39	124,61	-0,22	24	0	0	72,2	47,5	24,67	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,012	0,018	113,82	111,85	111,09	110,72	0,37	24	0	0	73,5	46,6	26,95	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,994	0,037	108,01	105,73	105,39	104,68	0,71	24	0	1	74	45,9	28,08	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,088	0,049	115,1	112,52	112,3	111,36	0,94	24	0	1	73,8	46,7	27,07	0,6	0,4	-
Итого:	89,162	0	3463,01	3410,88	3383,71	3377,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,162															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	240,09	9404,1	9631,52	9200,69	9548,12
23.01.2025	329,252	12867,11	13042,4	12584,4	12925,6

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 7:54:58