

#30573#

Отчет о суточных параметрах  
(23.08.2023 0:00:00 - 23.09.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Мира пр-кт, д. 84 (Мира 84)  
Прибор: СКМ-1 Заводской номер: 34730 КОРСО  
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: СКМ-1-О3

| Дата       | t1    | t2    | dt    | M1     | M2     | %     | Qlv   | ВНР   | NS |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | т      | т      | т     | Гкал  | ч     |    |
| 23.08.2023 | 39,38 | 39,92 | -0,54 | 3,48   | 3,72   | -6,67 | 0,015 | 24,0  |    |
| 24.08.2023 | 49,25 | 41,37 | 7,88  | 6,98   | 7,18   | -2,82 | 0,055 | 24,0  |    |
| 25.08.2023 | 52,53 | 44,34 | 8,19  | 6,78   | 6,96   | -2,62 | 0,055 | 23,1  | *  |
| 26.08.2023 | 52,69 | 44,50 | 8,19  | 6,86   | 7,05   | -2,73 | 0,056 | 23,4  | *  |
| 27.08.2023 | 52,19 | 44,36 | 7,83  | 6,45   | 6,64   | -2,90 | 0,050 | 24,0  |    |
| 28.08.2023 | 51,62 | 44,04 | 7,58  | 6,56   | 6,78   | -3,30 | 0,049 | 24,0  |    |
| 29.08.2023 | 51,52 | 43,45 | 8,07  | 6,74   | 6,97   | -3,36 | 0,054 | 24,0  |    |
| 30.08.2023 | 51,63 | 43,09 | 8,54  | 6,68   | 6,89   | -3,10 | 0,056 | 24,0  |    |
| 31.08.2023 | 50,59 | 43,82 | 6,77  | 6,83   | 7,08   | -3,59 | 0,046 | 24,0  |    |
| 01.09.2023 | 51,25 | 42,41 | 8,84  | 6,89   | 7,09   | -2,86 | 0,060 | 24,0  |    |
| 02.09.2023 | 50,82 | 42,75 | 8,07  | 6,73   | 6,92   | -2,78 | 0,054 | 24,0  |    |
| 03.09.2023 | 50,95 | 42,66 | 8,29  | 6,55   | 6,75   | -3,01 | 0,054 | 24,0  |    |
| 04.09.2023 | 50,88 | 42,60 | 8,28  | 6,57   | 6,81   | -3,59 | 0,054 | 24,0  |    |
| 05.09.2023 | 51,21 | 42,84 | 8,37  | 6,64   | 6,84   | -2,97 | 0,056 | 24,0  |    |
| 06.09.2023 | 51,56 | 43,90 | 7,66  | 6,80   | 7,02   | -3,18 | 0,052 | 24,0  |    |
| 07.09.2023 | 51,60 | 42,94 | 8,66  | 6,68   | 6,90   | -3,24 | 0,058 | 24,0  |    |
| 08.09.2023 | 51,12 | 42,57 | 8,55  | 6,51   | 6,69   | -2,73 | 0,055 | 24,0  |    |
| 09.09.2023 | 51,18 | 42,49 | 8,69  | 6,54   | 6,76   | -3,31 | 0,057 | 24,0  |    |
| 10.09.2023 | 51,13 | 44,03 | 7,10  | 6,51   | 6,73   | -3,32 | 0,046 | 24,0  | *  |
| 11.09.2023 | 51,13 | 43,47 | 7,66  | 6,55   | 6,76   | -3,16 | 0,050 | 24,0  |    |
| 12.09.2023 | 50,93 | 43,87 | 7,06  | 6,41   | 6,65   | -3,68 | 0,045 | 24,0  |    |
| 13.09.2023 | 34,41 | 36,83 | -2,42 | 2,07   | 2,23   | -7,44 | 0,006 | 24,0  |    |
| 14.09.2023 | 43,60 | 37,23 | 6,37  | 6,95   | 7,23   | -3,95 | 0,043 | 24,0  |    |
| 15.09.2023 | 51,32 | 42,68 | 8,64  | 7,16   | 7,40   | -3,30 | 0,062 | 24,0  |    |
| 16.09.2023 | 51,63 | 43,75 | 7,88  | 6,97   | 7,19   | -3,11 | 0,054 | 24,0  |    |
| 17.09.2023 | 50,68 | 42,94 | 7,74  | 6,47   | 6,70   | -3,49 | 0,050 | 24,0  |    |
| 18.09.2023 | 50,74 | 42,82 | 7,92  | 6,51   | 6,68   | -2,58 | 0,052 | 24,0  |    |
| 19.09.2023 | 50,64 | 43,15 | 7,49  | 6,45   | 6,66   | -3,20 | 0,048 | 24,0  |    |
| 20.09.2023 | 50,47 | 42,87 | 7,60  | 6,42   | 6,66   | -3,67 | 0,048 | 24,0  |    |
| 21.09.2023 | 50,61 | 43,54 | 7,07  | 6,51   | 6,71   | -3,03 | 0,046 | 24,0  |    |
| 22.09.2023 | 50,58 | 43,92 | 6,66  | 6,47   | 6,68   | -3,19 | 0,043 | 24,0  |    |
| 23.09.2023 | 50,54 | 42,33 | 8,21  | 6,53   | 6,77   | -3,61 | 0,053 | 24,0  |    |
| Средние:   | 50,01 | 42,73 | 7,28  | ---    | ---    | -3,42 | ---   | ---   |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 205,25 | 212,10 | ---   | 1,581 | 766,5 |    |

| Дата       | M1       | M2       | Qlv     | ВНР     |
|------------|----------|----------|---------|---------|
|            | т        | т        | Гкал    | ч       |
| 22.08.2023 | 30995,38 | 30680,86 | 465,212 | 15055,7 |
| 23.09.2023 | 31200,63 | 30892,96 | 466,794 | 15822,2 |
| Итого:     | 205,25   | 212,10   | 1,581   | 766,5   |



Представитель энергоснабжающей организации

