

#14434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (АССII)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	3,592	0	30,233	0	0	29,503	0	0	24	0	73,7	44,7	0,49	0,32	-1,1
22.03.2021	3,384	0	27,011	0	0	26,344	0	0	24	0	74,6	44	0,5	0,31	1,8
23.03.2021	2,816	0	22,314	0	0	21,802	0	0	24	0	71,5	40,7	0,5	0,31	2,6
24.03.2021	2,888	0	25,54	0	0	25,001	0	0	24	0	68,3	40,8	0,5	0,32	3,9
25.03.2021	2,576	0	22,331	0	0	21,877	0	0	24	0	67,1	39	0,5	0,31	4,8
26.03.2021	2,696	0	25,599	0	0	25,078	0	0	24	0	67	41,4	0,5	0,31	6,9
27.03.2021	2,502	0	23,226	0	0	22,759	0	0	24	0	66,6	40,4	0,49	0,31	5,1
28.03.2021	2,627	0	25,997	0	0	25,494	0	0	24	0	65,2	40,6	0,47	0,31	8,7
29.03.2021	2,39	0	20,638	0	0,005	20,222	0	0,005	24	0	66,6	38,4	0,48	0,31	5,8
30.03.2021	2,093	0,001	17,183	0	0	16,842	0	0	24	0	66,1	36,4	0,48	0,31	7,8
31.03.2021	2,138	0	18,191	0	0	17,831	0	0	24	0	66	37,4	0,48	0,31	9,8
01.04.2021	2,741	0	26,096	0	0	25,569	0	0	24	0	66,8	41,2	0,48	0,31	8,7
02.04.2021	2,978	0	29,82	0	0	29,205	0	0	24	0	67,5	43,2	0,47	0,31	4,7
03.04.2021	3,013	0	29,795	0	0	29,183	0	0	24	0	67,4	42,8	0,47	0,31	3,8
04.04.2021	3,012	0	31,161	0	0	30,518	0	0	24	0	67,6	44	0,47	0,31	3,8
05.04.2021	3,137	0	32,989	0	0	32,321	0	0	24	0	66,8	43,7	0,47	0,31	4,2
06.04.2021	3,176	0	31,825	0	0,002	31,152	0	0,002	24	0	68,5	44,2	0,47	0,31	2,7
07.04.2021	3,253	0	33,312	0	0	32,608	0	0	24	0	68,4	44,6	0,47	0,32	2,6
08.04.2021	3,087	0	30,135	0	0	29,501	0	0	24	0	68,3	43,3	0,47	0,31	2,8
09.04.2021	2,619	0	23,407	0	0	22,928	0	0	24	0	67,3	40	0,48	0,31	4,3
10.04.2021	2,651	0	24,136	0	0	23,649	0	0	24	0	66,7	40	0,48	0,31	7,2
11.04.2021	2,359	0	20,722	0	0	20,305	0	0	24	0	66,7	39	0,48	0,31	4,9
12.04.2021	2,22	0	19,532	0	0,004	19,152	0	0,004	24	0	65,5	37,9	0,48	0,31	10,3
13.04.2021	2,736	0,001	26,315	0	0	25,798	0	0	24	0	65,8	40,5	0,48	0,31	7,7
14.04.2021	2,952	0	30,765	0	0	30,166	0	0	24	0	65,5	42,2	0,47	0,31	4,7
15.04.2021	2,639	0	25,88	0	0	25,371	0	0	24	0	65,7	40,9	0,48	0,31	4,1
16.04.2021	2,563	0	24,331	0	0	23,862	0	0	24	0	65,1	39,5	0,48	0,31	5,8
17.04.2021	2,132	0	19,218	0	0	18,853	0	0	24	0	64,5	37,5	0,48	0,31	5,6
18.04.2021	1,902	0	16,696	0	0	16,386	0	0	24	0	63,8	36,1	0,48	0,31	8,3
19.04.2021	1,861	0	16,264	0	0	15,962	0	0	24	0	63,8	36	0,49	0,31	10,4
20.04.2021	1,844	0	16,517	0	0	16,216	0	0	24	0	63,3	36,2	0,49	0,31	11
Итого:	82,577	0	767,179	0	0,011	751,458	0	0,011	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,723														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	2463,815	23023,498	0	1,972	22501,982	0	1,958	28621	818
20.04.2021	2546,39	23790,679	0	1,983	23253,442	0	1,969	29365	818

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 7:40:34