

#80108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (АСЦП)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2024 | 3,331 | 0 | 32,101 | 0 | 0,001 | 31,418 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 68,8 | 43,6 | 0,52 | 0,32 | 2,3 |
| 22.03.2024 | 3,242 | 0 | 30,897 | 0 | 0,001 | 30,241 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 68,6 | 43,1 | 0,52 | 0,32 | 4,8 |
| 23.03.2024 | 3,085 | 0 | 28,689 | 0 | 0 | 28,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 42,3 | 0,52 | 0,32 | 5,6 |
| 24.03.2024 | 3,536 | 0 | 38,42 | 0 | 0 | 37,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 46,5 | 0,52 | 0,32 | 6,6 |
| 25.03.2024 | 3,628 | 0 | 41,165 | 0 | 0 | 40,275 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 47,9 | 0,53 | 0,32 | 3,6 |
| 26.03.2024 | 3,322 | 0 | 33,676 | 0 | 0 | 32,957 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 44,9 | 0,53 | 0,32 | 3,9 |
| 27.03.2024 | 3,047 | 0 | 28,52 | 0 | 0 | 27,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 42,3 | 0,54 | 0,32 | 5,5 |
| 28.03.2024 | 2,667 | 0 | 23,596 | 0 | 0 | 23,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,5 | 0,54 | 0,32 | 9,1 |
| 29.03.2024 | 2,685 | 0 | 25,298 | 0 | 0 | 24,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 40 | 0,54 | 0,32 | 11,8 |
| 30.03.2024 | 2,537 | 0 | 22,569 | 0 | 0 | 22,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 39,8 | 0,55 | 0,32 | 10,7 |
| 31.03.2024 | 2,382 | 0 | 21,554 | 0 | 0 | 21,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 40 | 0,54 | 0,32 | 13,4 |
| 01.04.2024 | 2,411 | 0 | 21,746 | 0 | 0,002 | 21,308 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 66,7 | 39,7 | 0,54 | 0,32 | 16,7 |
| 02.04.2024 | 2,454 | 0 | 22,124 | 0 | 0 | 21,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 39,7 | 0,53 | 0,32 | - |
| 03.04.2024 | 3,88 | 0 | 44,632 | 0 | 0 | 43,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 49 | 0,52 | 0,32 | - |
| 04.04.2024 | 3,573 | 0 | 36,919 | 0 | 0 | 36,078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 47,8 | 0,53 | 0,32 | - |
| 05.04.2024 | 2,634 | 0 | 23,493 | 0 | 0 | 23,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 40,1 | 0,53 | 0,32 | - |
| 06.04.2024 | 2,619 | 0 | 23,256 | 0 | 0 | 22,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 39,8 | 0,54 | 0,32 | - |
| 07.04.2024 | 2,729 | 0 | 25,81 | 0 | 0 | 25,276 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 42 | 0,54 | 0,32 | - |
| 08.04.2024 | 2,478 | 0 | 22,189 | 0 | 0 | 21,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,8 | 0,54 | 0,32 | - |
| 09.04.2024 | 1,297 | 0 | 12,21 | 0 | 0 | 11,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 38,9 | 0,53 | 0,31 | - |
| 10.04.2024 | 1,622 | 0 | 13,115 | 0 | 0 | 12,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 34,6 | 0,43 | 0,29 | - |
| 11.04.2024 | 1,908 | 0 | 17,824 | 0 | 0 | 17,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 39,7 | 0,42 | 0,29 | - |
| 12.04.2024 | 1,467 | 0 | 12,311 | 0 | 0 | 12,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 34,5 | 0,43 | 0,29 | - |
| 13.04.2024 | 1,854 | 0 | 15,72 | 0 | 0 | 15,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 35,7 | 0,43 | 0,29 | - |
| 14.04.2024 | 2,005 | 0 | 17,202 | 0 | 0 | 16,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 36,6 | 0,43 | 0,29 | - |
| 15.04.2024 | 2,638 | 0 | 24,896 | 0 | 0 | 24,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 40,7 | 0,42 | 0,29 | - |
| 16.04.2024 | 3,335 | 0 | 35,893 | 0 | 0 | 35,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 45 | 0,41 | 0,29 | - |
| 17.04.2024 | 3,176 | 0 | 33,56 | 0 | 0 | 32,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 44,4 | 0,42 | 0,29 | - |
| 18.04.2024 | 3,639 | 0 | 41,257 | 0 | 0 | 40,394 | 0 | 0 | 23 | 1 | 68,1 | 46,6 | 0,43 | 0,3 | - |
| 19.04.2024 | 3,548 | 0 | 39,951 | 0 | 0 | 39,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 47,4 | 0,45 | 0,31 | - |
| 20.04.2024 | 3,691 | 0 | 39,938 | 0 | 0 | 39,078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 46,6 | 0,45 | 0,31 | - |
| Итого: | 86,42 | 0 | 850,531 | 0 | 0,004 | 832,828 | 0 | 0,004 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,641 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2024 | 2093,11 | 19988,144 | 0 | 0,808 | 19527,315 | 0 | 0,793 | 21271 | 265 |
| 20.04.2024 | 2179,53 | 20838,675 | 0 | 0,812 | 20360,143 | 0 | 0,797 | 22014 | 266 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:12:50