

#14414#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (АСЦП)  
17052786  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	1,499	0,001	11,233	0	0,001	11,012	0	0,001	24	0	65,8	33,3	0,51	0,3	-
22.04.2022	1,582	0	11,863	0	0	11,626	0	0	24	0	66,2	33,8	0,51	0,3	-
23.04.2022	1,746	0	13,48	0	0	13,208	0	0	24	0	66,9	35,3	0,51	0,3	-
24.04.2022	1,807	0	14,115	0	0	13,829	0	0	24	0	67	35,8	0,51	0,3	-
25.04.2022	1,452	0	11,938	0	0,002	11,699	0	0,002	24	0	66,3	36,7	0,45	0,29	-
26.04.2022	1,344	0	19,647	0	0	19,377	0	0	24	0	52,8	40	0,26	0,2	-
27.04.2022	1,453	0	11,969	0	0,002	11,727	0	0,002	24	0	66,7	37,2	0,39	0,27	-
28.04.2022	0,258	0	3,304	0	0	3,26	0	0	24	0	53,7	34,8	0,4	0,27	-
29.04.2022	0,279	0	3,42	0	0,001	3,374	0	0,001	24	0	54,1	34,4	0,4	0,27	-
30.04.2022	0,282	0	3,461	0	0	3,414	0	0	24	0	54,2	34,4	0,41	0,27	-
01.05.2022	0,198	0	3,06	0	0	3,021	0	0	24	0	52,4	36,7	0,41	0,27	-
02.05.2022	0,207	0	3,086	0	0	3,046	0	0	24	0	52,6	36,4	0,41	0,27	-
03.05.2022	0,229	0	3,18	0	0	3,138	0	0	24	0	53,1	35,8	0,41	0,27	-
04.05.2022	0,262	0	3,384	0	0	3,338	0	0	24	0	53,8	35,1	0,41	0,27	-
05.05.2022	0,291	0	3,474	0	0	3,426	0	0	24	0	54,4	34,1	0,41	0,27	-
06.05.2022	0,286	0	3,455	0	0	3,408	0	0	24	0	54,4	34,3	0,41	0,27	-
07.05.2022	0,248	0	3,28	0	0	3,236	0	0	24	0	53,6	35,3	0,41	0,27	-
08.05.2022	0,201	0	3,069	0	0	3,029	0	0	24	0	52,5	36,7	0,41	0,27	-
09.05.2022	0,17	0	2,896	0	0	2,86	0	0	24	0	51,9	37,7	0,41	0,27	-
10.05.2022	0,208	0	3,075	0	0	3,035	0	0	24	0	52,8	36,5	0,41	0,27	-
11.05.2022	0,259	0	3,293	0	0,001	3,248	0	0,001	24	0	53,9	34,9	0,41	0,27	-
12.05.2022	0,283	0	3,429	0	0	3,382	0	0	24	0	54,4	34,4	0,41	0,27	-
13.05.2022	0,268	0	3,319	0	0	3,273	0	0	24	0	54,2	34,7	0,41	0,27	-
14.05.2022	0,219	0	3,11	0	0	3,069	0	0	24	0	53,1	36,1	0,41	0,27	-
15.05.2022	0,203	0	3,023	0	0	2,983	0	0	24	0	52,8	36,6	0,41	0,27	-
16.05.2022	0,265	0	3,295	0	0	3,25	0	0	24	0	54,2	34,7	0,41	0,27	-
17.05.2022	0,255	0	3,246	0	0	3,202	0	0	24	0	54	34,9	0,41	0,27	-
18.05.2022	0,286	0	3,431	0	0	3,384	0	0	24	0	54,5	34,3	0,41	0,27	-
19.05.2022	0,282	0	3,344	0	0	3,297	0	0	24	0	54,7	34,3	0,41	0,27	-
20.05.2022	0,26	0	3,274	0	0	3,229	0	0	24	0	54,1	34,9	0,41	0,27	-
Итого:	16,582	0	169,153	0	0,007	166,38	0	0,007	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,961														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	631,804	5694,251	0	0,23	5561,625	0	0,223	4516	220
20.05.2022	648,384	5863,401	0	0,237	5728,006	0	0,23	5236	220

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:31:03