

#84168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (АСЦП)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	3,686	0	40,56	0	0	39,687	0	0	24	0	69,1	47	0,45	0,31	3,6
22.04.2024	4,01	0	46,702	0	0	45,683	0	0	24	0	69,8	48,9	0,45	0,31	3,7
23.04.2024	3,694	0	39,662	0	0	38,771	0	0	24	0	70,8	48,1	0,45	0,31	3,1
24.04.2024	3,247	0	33,316	0	0	32,605	0	0	24	0	68,9	45,1	0,45	0,31	2,9
25.04.2024	3,037	0	28,792	0	0,004	28,186	0	0,004	24	0	68,3	42,6	0,45	0,31	4,9
26.04.2024	2,579	0,001	24,649	0	0	24,13	0	0	24	0	68,3	42,8	0,45	0,3	6,4
27.04.2024	1,832	0	15,644	0	0	15,335	0	0	24	0	65,9	37,4	0,47	0,3	7,8
28.04.2024	1,266	0	11,861	0	0	11,636	0	0	24	0	64,4	38,4	0,47	0,3	12,1
29.04.2024	0,746	0	6,928	0	0,008	6,81	0	0,008	24	0	60,8	34,7	0,46	0,3	14,6
30.04.2024	0,243	0,001	3,365	0	0	3,322	0	0	24	0	52,7	35,2	0,46	0,3	16,9
01.05.2024	0,171	0	3,079	0	0	3,042	0	0	24	0	51	37,6	0,44	0,3	16,1
02.05.2024	0,27	0	3,521	0	0	3,476	0	0	24	0	52,9	34,4	0,42	0,29	-
03.05.2024	0,23	0	3,405	0	0	3,362	0	0	24	0	51,9	35,6	0,42	0,29	-
04.05.2024	0,264	0	3,48	0	0	3,434	0	0	24	0	52,9	34,6	0,42	0,29	-
05.05.2024	0,17	0	3,04	0	0	3,003	0	0	24	0	51,1	37,6	0,43	0,29	-
06.05.2024	0,252	0	3,426	0	0	3,382	0	0	24	0	52,7	34,9	0,42	0,29	-
07.05.2024	0,262	0	3,535	0	0	3,489	0	0	24	0	52,7	34,8	0,42	0,29	-
08.05.2024	0,258	0	3,506	0	0,005	3,461	0	0,005	24	0	52,7	34,9	0,42	0,29	-
09.05.2024	0,185	0,001	3,164	0	0	3,125	0	0	24	0	51,3	37,2	0,41	0,29	-
10.05.2024	0,188	0	3,166	0	0	3,128	0	0	24	0	51,3	37	0,42	0,29	-
11.05.2024	0,244	0	3,438	0	0	3,394	0	0	24	0	52,3	35,2	0,42	0,29	-
12.05.2024	0,228	0	3,367	0	0	3,325	0	0	24	0	52	35,7	0,41	0,29	-
13.05.2024	0,26	0	3,507	0	0	3,462	0	0	24	0	52,7	34,8	0,42	0,29	-
14.05.2024	0,24	0	3,409	0	0	3,365	0	0	24	0	52,4	35,4	0,42	0,29	-
15.05.2024	0,248	0	3,46	0	0	3,416	0	0	24	0	52,4	35,1	0,42	0,29	-
16.05.2024	0,27	0	3,549	0	0	3,502	0	0	24	0	53	34,6	0,42	0,29	-
17.05.2024	0,257	0	3,471	0	0	3,427	0	0	24	0	52,7	34,8	0,41	0,29	-
18.05.2024	0,24	0	3,334	0	0	3,291	0	0	24	0	52,6	35,3	0,41	0,29	-
19.05.2024	0,181	0	3,104	0	0	3,066	0	0	24	0	51,2	37,1	0,41	0,29	-
20.05.2024	0,258	0	3,443	0	0	3,398	0	0	24	0	53	34,8	0,41	0,29	-
Итого:	29,016	0	318,883	0	0,017	312,713	0	0,017	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,93														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	2179,53	20838,675	0	0,812	20360,143	0	0,797	22014	266
20.05.2024	2208,546	21157,559	0	0,829	20672,856	0	0,814	22734	266

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:06:45