

#130918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ

Азовская 4, г.Калининград

1134

7941

ТВ7 (ASCII)

17052786

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,32	0	3,931	0	0	3,88	0	0	24	0	52,9	33,2	0,41	0,29	-
22.04.2025	0,328	0	3,816	0	0	3,765	0	0	24	0	53,8	33	0,43	0,29	-
23.04.2025	0,277	0	3,514	0	0	3,467	0	0	24	0	53,2	34,2	0,42	0,29	-
24.04.2025	0,316	0	3,737	0	0	3,687	0	0	24	0	53,8	33,3	0,42	0,29	-
25.04.2025	0,341	0	3,836	0	0	3,784	0	0	24	0	54,1	32,6	0,42	0,29	-
26.04.2025	0,255	0	3,457	0	0	3,413	0	0	24	0	52,8	34,9	0,42	0,29	-
27.04.2025	0,193	0	3,182	0	0	3,143	0	0	24	0	51,5	36,9	0,42	0,29	-
28.04.2025	0,322	0	3,755	0	0	3,705	0	0	24	0	53,9	33,1	0,43	0,29	-
29.04.2025	0,329	0	3,797	0	0	3,746	0	0	24	0	54	33	0,43	0,29	-
30.04.2025	0,342	0	3,834	0	0,004	3,781	0	0,004	24	0	54,3	32,7	0,43	0,29	-
01.05.2025	0,222	0	3,314	0	0	3,272	0	0	24	0	52,1	36	0,43	0,29	-
02.05.2025	0,218	0	3,275	0	0	3,234	0	0	24	0	52	36	0,43	0,29	-
03.05.2025	0,225	0	4,06	0	0	4,017	0	0	24	0	47,5	34,5	0,41	0,28	-
04.05.2025	0,242	0	3,395	0	0	3,351	0	0	24	0	52,5	35,3	0,43	0,29	-
05.05.2025	0,322	0	3,73	0	0	3,68	0	0	24	0	53,9	33	0,43	0,29	-
06.05.2025	0,329	0	4	0	0	3,948	0	0	24	0	52,7	32,8	0,42	0,29	-
07.05.2025	0,313	0	3,658	0	0	3,608	0	0	24	0	54	33,3	0,43	0,29	-
08.05.2025	0,274	0	3,465	0	0	3,419	0	0	24	0	53,4	34,3	0,43	0,29	-
09.05.2025	0,187	0	3,115	0	0	3,076	0	0	24	0	51,6	37,1	0,43	0,29	-
10.05.2025	0,242	0	3,326	0	0	3,283	0	0	24	0	52,9	35,3	0,43	0,29	-
11.05.2025	0,248	0	3,386	0	0	3,343	0	0	24	0	52,8	35,1	0,43	0,29	-
12.05.2025	1,294	0	10,953	0	0,015	10,741	0	0,015	24	0	65	36,3	0,43	0,29	-
13.05.2025	3,064	0,002	25,694	0	0,006	25,147	0	0,006	24	0	68,7	39,6	0,43	0,29	-
14.05.2025	2,905	0,001	23,935	0	0	23,437	0	0	24	0	67,9	38,3	0,42	0,29	-
15.05.2025	3,309	0	31,21	0	0	30,552	0	0	24	0	68,4	42,6	0,41	0,29	-
16.05.2025	3,011	0	27,085	0	0	26,52	0	0	24	0	67,9	40,8	0,41	0,29	-
17.05.2025	2,858	0	25,048	0	0	24,525	0	0	24	0	67,8	40	0,42	0,29	-
18.05.2025	2,638	0	23,136	0	0	22,655	0	0	24	0	67,9	40,1	0,41	0,29	-
19.05.2025	2,528	0	21,24	0	0,003	20,807	0	0,003	24	0	67	38	0,41	0,29	-
20.05.2025	1,347	0	12,171	0	0,002	11,928	0	0,002	24	0	66,2	39,2	0,42	0,29	-
Итого:	28,799	0	276,055	0	0,03	270,914	0	0,03	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,879														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2883,704	27551,539	0	0,942	26926,487	0	0,926	30760	280
20.05.2025	2912,503	27827,595	0	0,972	27197,403	0	0,956	31480	280

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:56:52