

#14428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (АСЦП)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,254	0	3,634	0	0	3,588	0	0	24	0	52,3	35,4	0,4	0,28	-
22.05.2021	0,177	0	3,266	0	0	3,227	0	0	24	0	50,8	37,7	0,4	0,28	14
23.05.2021	0,24	0	3,54	0	0	3,495	0	0	24	0	52,2	35,8	0,4	0,28	-
24.05.2021	0,291	0	3,8	0	0	3,751	0	0	24	0	52,9	34,3	0,4	0,28	-
25.05.2021	0,239	0	3,568	0	0	3,523	0	0	24	0	52	35,8	0,4	0,28	16
26.05.2021	0,284	0	3,8	0	0	3,751	0	0	24	0	52,6	34,6	0,4	0,28	-
27.05.2021	0,273	0	3,74	0	0	3,692	0	0	24	0	52,5	34,9	0,4	0,28	-
28.05.2021	0,259	0	3,695	0	0	3,648	0	0	24	0	52,3	35,3	0,4	0,28	-
29.05.2021	0,217	0	3,431	0	0	3,389	0	0	24	0	51,6	36,4	0,41	0,28	11
30.05.2021	0,206	0	3,184	0	0	3,143	0	0	24	0	52,5	36,8	0,42	0,28	12,3
31.05.2021	0,275	0	3,529	0	0	3,482	0	0	24	0	53,6	34,7	0,41	0,28	-
01.06.2021	0,252	0	3,426	0	0	3,381	0	0	24	0	53,1	35,4	0,41	0,28	16
02.06.2021	0,158	0	4,141	0	0	4,107	0	0	24	0	41,4	33,6	0,33	0,24	-
03.06.2021	0,231	0	3,311	0	0	3,268	0	0	24	0	52,9	36,1	0,43	0,28	-
04.06.2021	0,227	0	3,263	0	0	3,22	0	0	24	0	53	36,1	0,43	0,28	15
05.06.2021	0,244	0	3,322	0	0	3,279	0	0	24	0	53,2	35,5	0,43	0,28	-
06.06.2021	0,205	0	3,102	0	0	3,063	0	0	24	0	52,6	36,6	0,43	0,28	13,4
07.06.2021	0,21	0	3,149	0	0	3,108	0	0	24	0	52,7	36,6	0,43	0,28	22
08.06.2021	0,22	0	3,164	0	0	3,122	0	0	24	0	53	36,2	0,43	0,28	-
09.06.2021	0,237	0	3,438	0	0	3,393	0	0	24	0	52,5	35,9	0,42	0,28	18,8
10.06.2021	0,229	0	3,375	0	0	3,332	0	0	24	0	52,3	36	0,43	0,28	21
11.06.2021	0,219	0	3,257	0	0	3,216	0	0	24	0	52,5	36,3	0,43	0,28	-
12.06.2021	0,218	0	3,401	0	0	3,359	0	0	24	0	51,9	36,4	0,42	0,28	-
13.06.2021	0,208	0	3,26	0	0	3,219	0	0	24	0	51,9	36,5	0,42	0,28	-
14.06.2021	0,186	0	3,141	0	0	3,103	0	0	24	0	51,5	37,2	0,42	0,28	-
15.06.2021	0,212	0	3,315	0	0	3,274	0	0	24	0	51,9	36,5	0,42	0,28	-
16.06.2021	0,261	0	3,557	0	0	3,511	0	0	24	0	52,9	35,1	0,43	0,28	-
17.06.2021	0,226	0	3,375	0	0	3,332	0	0	24	0	52,2	36	0,43	0,28	-
18.06.2021	0,232	0	3,375	0	0	3,332	0	0	24	0	52,4	35,7	0,43	0,28	-
19.06.2021	0,191	0	3,111	0	0	3,073	0	0	24	0	51,7	36,9	0,43	0,28	-
20.06.2021	0,16	0	2,81	0	0	2,775	0	0	24	0	51,4	37,7	0,43	0,28	-
Итого:	7,041	0	105,48	0	0	104,156	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,682														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	2576,399	24130,47	0	1,986	23587,165	0	1,972	30085	818
20.06.2021	2583,441	24235,951	0	1,986	23691,32	0	1,972	30828	819

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:55:05