

# #14415#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (ASCII)  
17052786  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,217	0	3,11	0	0	3,069	0	0	24	0	53,1	36,2	0,4	0,27	-
22.05.2022	0,229	0	3,148	0	0	3,106	0	0	24	0	53,4	35,8	0,4	0,27	-
23.05.2022	0,245	0	3,197	0	0	3,154	0	0	24	0	53,8	35,3	0,4	0,27	-
24.05.2022	0,268	0	3,338	0	0	3,292	0	0	24	0	54,1	34,7	0,4	0,27	-
25.05.2022	0,26	0	3,346	0	0	3,301	0	0	24	0	53,8	35	0,41	0,27	-
26.05.2022	0,27	0	3,378	0	0	3,332	0	0	24	0	53,9	34,5	0,41	0,27	-
27.05.2022	0,275	0	3,412	0	0	3,366	0	0	24	0	54,2	34,6	0,41	0,27	-
28.05.2022	0,265	0	3,411	0	0	3,366	0	0	24	0	53,5	34,7	0,4	0,27	-
29.05.2022	0,2	0	3,054	0	0	3,015	0	0	24	0	52,5	36,6	0,41	0,27	-
30.05.2022	0,252	0	3,311	0	0	3,267	0	0	24	0	53,6	35,2	0,41	0,27	-
31.05.2022	0,256	0	3,316	0	0	3,272	0	0	24	0	53,8	35,1	0,41	0,27	-
01.06.2022	0,245	0	3,29	0	0	3,246	0	0	24	0	53,4	35,4	0,41	0,27	-
02.06.2022	0,275	0	3,429	0	0	3,382	0	0	24	0	53,9	34,5	0,41	0,27	-
03.06.2022	0,255	0	3,328	0	0	3,283	0	0	24	0	53,7	35,2	0,4	0,27	-
04.06.2022	0,231	0	3,204	0	0	3,162	0	0	24	0	53,1	35,7	0,4	0,27	-
05.06.2022	0,212	0	3,114	0	0	3,074	0	0	24	0	52,6	36,2	0,4	0,27	-
06.06.2022	0,262	0	3,36	0	0	3,315	0	0	24	0	53,8	34,9	0,4	0,27	-
07.06.2022	0,253	0	3,309	0	0	3,264	0	0	24	0	53,7	35,2	0,4	0,27	-
08.06.2022	0,276	0	3,411	0	0	3,365	0	0	24	0	54,2	34,7	0,4	0,27	-
09.06.2022	0,277	0	3,439	0	0	3,392	0	0	24	0	54,1	34,6	0,4	0,27	-
10.06.2022	0,254	0	3,277	0	0	3,233	0	0	24	0	53,9	35,2	0,4	0,27	-
11.06.2022	0,228	0	3,131	0	0	3,09	0	0	24	0	53,4	35,7	0,4	0,27	-
12.06.2022	0,184	0	2,921	0	0	2,884	0	0	24	0	52,2	37	0,41	0,27	-
13.06.2022	0,256	0	3,294	0	0	3,249	0	0	24	0	53,9	35,1	0,4	0,27	-
14.06.2022	0,227	0	3,144	0	0	3,102	0	0	24	0	53,4	35,9	0,4	0,27	-
15.06.2022	0,293	0	3,494	0	0	3,445	0	0	24	0	54,6	34,2	0,4	0,27	-
16.06.2022	0,257	0	3,274	0	0	3,229	0	0	24	0	54	35	0,4	0,27	-
17.06.2022	0,253	0	3,241	0	0	3,197	0	0	24	0	54	35,1	0,4	0,27	-
18.06.2022	0,256	0	3,271	0	0	3,227	0	0	24	0	54	35,1	0,4	0,27	-
19.06.2022	0,219	0	3,075	0	0	3,034	0	0	24	0	53,3	36,1	0,4	0,27	-
20.06.2022	0,246	0	3,227	0	0	3,184	0	0	24	0	53,8	35,4	0,4	0,27	-
Итого:	7,696	0	101,254	0	0	99,897	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,838														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	648,384	5863,401	0	0,237	5728,006	0	0,23	5236	220
20.06.2022	656,081	5964,655	0	0,237	5827,904	0	0,23	5980	220

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2022 7:35:42