

#88409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (АСЦП)  
17052786  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,255	0	3,435	0	0	3,39	0	0	24	0	52,9	34,9	0,41	0,29	-
22.05.2024	0,261	0	3,409	0	0	3,364	0	0	24	0	53,2	34,6	0,41	0,29	-
23.05.2024	0,24	0	3,348	0	0	3,304	0	0	24	0	52,7	35,3	0,41	0,29	-
24.05.2024	0,254	0	3,398	0	0	3,353	0	0	24	0	53	34,9	0,41	0,29	-
25.05.2024	0,219	0	3,245	0	0	3,204	0	0	24	0	52,3	36	0,41	0,29	-
26.05.2024	0,186	0	3,059	0	0	3,021	0	0	24	0	51,7	37	0,41	0,29	-
27.05.2024	0,215	0	3,206	0	0	3,166	0	0	24	0	52,2	36	0,41	0,29	-
28.05.2024	0,262	0	3,398	0	0	3,353	0	0	24	0	53,3	34,7	0,41	0,29	-
29.05.2024	0,229	0	3,247	0	0	3,206	0	0	24	0	52,7	35,6	0,42	0,29	-
30.05.2024	0,207	0	3,12	0	0	3,08	0	0	24	0	52,4	36,3	0,42	0,29	-
31.05.2024	0,211	0	3,156	0	0	3,116	0	0	24	0	52,4	36,2	0,42	0,29	-
01.06.2024	0,193	0	3,05	0	0	3,012	0	0	24	0	52	36,7	0,42	0,29	-
02.06.2024	0,16	0	2,901	0	0	2,866	0	0	24	0	51,2	37,9	0,41	0,29	-
03.06.2024	0,21	0	3,124	0	0	3,084	0	0	24	0	52,5	36,3	0,42	0,29	-
04.06.2024	0,235	0	3,254	0	0	3,211	0	0	24	0	52,9	35,4	0,42	0,29	-
05.06.2024	0,298	0	3,576	0	0	3,528	0	0	24	0	54,1	33,9	0,42	0,29	-
06.06.2024	0,234	0	3,211	0	0	3,169	0	0	24	0	53,1	35,5	0,42	0,29	-
07.06.2024	0,228	0	3,223	0	0	3,181	0	0	24	0	52,8	35,7	0,42	0,29	-
08.06.2024	0,191	0	3,04	0	0	3,002	0	0	24	0	52,1	36,9	0,42	0,29	-
09.06.2024	0,211	0	3,142	0	0	3,102	0	0	24	0	52,5	36,3	0,42	0,29	-
10.06.2024	0,228	0	3,207	0	0	3,166	0	0	24	0	52,9	35,8	0,42	0,29	-
11.06.2024	0,203	0	3,106	0	0	3,067	0	0	24	0	52,4	36,6	0,42	0,29	-
12.06.2024	0,21	0	3,144	0	0	3,104	0	0	24	0	52,4	36,3	0,42	0,29	-
13.06.2024	0,271	0	3,438	0	0	3,392	0	0	24	0	53,7	34,6	0,42	0,29	-
14.06.2024	0,225	0	2,957	0	0	2,92	0	0	24	0	52,2	33,8	0,42	0,29	-
15.06.2024	0,198	0	2,774	0	0	2,74	0	0	24	0	51,3	34,1	0,42	0,29	-
16.06.2024	0,131	0	2,422	0	0	2,395	0	0	24	0	49,7	36,7	0,42	0,29	-
17.06.2024	0,22	0	2,87	0	0	2,834	0	0	24	0	51,8	33,3	0,42	0,29	-
18.06.2024	0,231	0	3,224	0	0	3,182	0	0	24	0	52,8	35,5	0,42	0,29	-
19.06.2024	0,227	0	3,205	0	0	3,164	0	0	24	0	52,8	35,7	0,42	0,29	-
20.06.2024	0,262	0	3,41	0	0	3,365	0	0	24	0	53,4	34,7	0,42	0,29	-
Итого:	6,905	0	98,299	0	0	97,041	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,649														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	2208,546	21157,559	0	0,829	20672,856	0	0,814	22734	266
20.06.2024	2215,45	21255,857	0	0,829	20769,894	0	0,814	23478	266

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 8:21:08