

#133945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ

Азовская 4, г.Калининград

1134

7941

ТВ7 (АССII)

17052786

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,283	0	3,516	0	0,009	3,47	0	0,009	24	0	53,3	33,9	0,41	0,29	-
22.05.2025	0,302	0,001	3,581	0	0	3,533	0	0	24	0	53,8	33,4	0,41	0,29	-
23.05.2025	0,291	0	3,55	0	0	3,503	0	0	24	0	53,6	33,8	0,41	0,29	-
24.05.2025	0,29	0	3,547	0	0	3,5	0	0	24	0	53,6	33,8	0,41	0,29	-
25.05.2025	0,227	0	3,254	0	0	3,212	0	0	24	0	52,3	35,4	0,41	0,29	-
26.05.2025	0,291	0	3,559	0	0	3,512	0	0	24	0	53,5	33,7	0,41	0,29	-
27.05.2025	0,298	0	3,582	0	0	3,534	0	0	24	0	53,8	33,6	0,43	0,29	-
28.05.2025	0,273	0	3,402	0	0	3,357	0	0	24	0	53,6	34,2	0,44	0,29	-
29.05.2025	0,222	0	3,165	0	0,001	3,124	0	0,001	24	0	52,7	35,7	0,45	0,29	-
30.05.2025	0,24	0	3,261	0	0	3,219	0	0	24	0	52,9	35,1	0,45	0,29	-
31.05.2025	0,233	0	3,465	0	0	3,422	0	0	24	0	51,5	35,3	0,45	0,29	-
01.06.2025	0,183	0	3,027	0	0	2,99	0	0	24	0	51,6	37,1	0,45	0,29	-
02.06.2025	0,222	0	3,179	0	0	3,138	0	0	24	0	52,5	35,7	0,45	0,29	-
03.06.2025	0,259	0	3,391	0	0	3,347	0	0	24	0	53,1	34,6	0,45	0,29	-
04.06.2025	0,283	0	3,34	0	0	3,295	0	0	24	0	53,8	33,4	0,45	0,29	-
05.06.2025	0,226	0	3,566	0	0,019	3,519	0	0,019	24	0	53,4	38,3	0,45	0,29	-
06.06.2025	0,19	0,002	2,86	0	0	2,825	0	0	24	0	51,6	35,5	0,45	0,29	-
07.06.2025	0,166	0	2,648	0	0	2,616	0	0	24	0	50,5	35,3	0,45	0,29	-
08.06.2025	0,152	0	2,589	0	0	2,559	0	0	24	0	50	35,8	0,45	0,29	-
09.06.2025	0,208	0	2,87	0	0	2,835	0	0	24	0	51,2	33,7	0,45	0,29	-
10.06.2025	0,253	0	3,253	0	0	3,211	0	0	24	0	52,6	33,7	0,45	0,29	-
11.06.2025	0,264	0	3,444	0	0	3,398	0	0	24	0	53,3	34,8	0,45	0,29	-
12.06.2025	0,229	0	3,275	0	0	3,233	0	0	24	0	52,6	35,7	0,45	0,29	-
13.06.2025	0,193	0	3,086	0	0	3,048	0	0	24	0	51,9	36,8	0,45	0,3	-
14.06.2025	0,207	0	3,148	0	0	3,108	0	0	24	0	52,2	36,3	0,46	0,3	-
15.06.2025	0,173	0	2,995	0	0	2,959	0	0	24	0	51,3	37,4	0,46	0,31	-
16.06.2025	0,261	0	3,418	0	0	3,373	0	0	24	0	53,1	34,6	0,46	0,31	-
17.06.2025	0,286	0	3,52	0	0	3,473	0	0	24	0	53,7	34	0,46	0,31	-
18.06.2025	0,275	0	3,486	0	0	3,44	0	0	24	0	53,4	34,3	0,46	0,3	-
19.06.2025	0,318	0	3,7	0	0	3,65	0	0	24	0	54	33,2	0,45	0,31	-
20.06.2025	0,28	0	3,572	0	0	3,525	0	0	24	0	53,3	34,3	0,46	0,31	-
Итого:	7,578	0	102,249	0	0,029	100,928	0	0,029	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,81														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2912,503	27827,595	0	0,972	27197,403	0	0,956	31480	280
20.06.2025	2920,079	27929,845	0	1,001	27298,331	0	0,985	32224	280

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:27:36