

#14430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (ASCII)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,183	0	3,054	0	0	3,016	0	0	23	1	51,6	37,1	0,43	0,28	-
22.06.2021	0,203	0	3,172	0	0	3,133	0	0	24	0	51,9	36,4	0,43	0,28	-
23.06.2021	0,206	0	3,231	0	0	3,191	0	0	24	0	51,9	36,4	0,43	0,28	-
24.06.2021	0,218	0	3,201	0	0	3,16	0	0	24	0	52,5	36,1	0,44	0,28	-
25.06.2021	0,211	0	3,178	0	0	3,137	0	0	24	0	52,4	36,4	0,44	0,28	-
26.06.2021	0,176	0	2,969	0	0	2,932	0	0	24	0	51,6	37,3	0,43	0,28	-
27.06.2021	0,158	0	2,851	0	0	2,816	0	0	24	0	51,4	38,1	0,44	0,28	-
28.06.2021	0,195	0	3,07	0	0	3,031	0	0	24	0	52	36,7	0,44	0,28	-
29.06.2021	0,187	0	3,047	0	0	3,009	0	0	24	0	51,9	37	0,43	0,28	-
30.06.2021	0,214	0	3,638	0	0	3,594	0	0	24	0	50,7	36,5	0,41	0,28	-
01.07.2021	0,159	0	2,875	0	0	2,84	0	0	24	0	51,3	38	0,43	0,28	-
02.07.2021	0,199	0	3,062	0	0	3,024	0	0	24	0	52,4	36,7	0,42	0,28	-
03.07.2021	0,179	0	2,928	0	0	2,891	0	0	24	0	52	37,2	0,42	0,28	-
04.07.2021	0,147	0	2,765	0	0	2,731	0	0	24	0	51,1	38,3	0,42	0,28	-
05.07.2021	0,159	0	2,826	0	0	2,792	0	0	24	0	51,4	37,8	0,42	0,28	-
06.07.2021	0,169	0	2,918	0	0	2,881	0	0	24	0	51,7	37,7	0,42	0,28	-
07.07.2021	0,177	0	2,98	0	0	2,943	0	0	24	0	51,6	37,3	0,42	0,28	-
08.07.2021	0,178	0	3,006	0	0	2,969	0	0	24	0	51,5	37,2	0,42	0,28	-
09.07.2021	0,181	0	2,983	0	0	2,946	0	0	24	0	51,6	37	0,42	0,28	-
10.07.2021	0,15	0	2,819	0	0	2,785	0	0	24	0	51	38,2	0,42	0,28	-
11.07.2021	0,194	0	3,088	0	0	3,049	0	0	24	0	51,9	36,7	0,41	0,28	-
12.07.2021	0,154	0	2,799	0	0	2,765	0	0	24	0	51,2	37,9	0,41	0,28	-
13.07.2021	0,145	0	2,779	0	0	2,745	0	0	24	0	50,9	38,2	0,41	0,28	-
Итого:	4,142	0	69,239	0	0	68,38	0	0	551	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,989														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 551

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	2583,441	24235,951	0	1,986	23691,32	0	1,972	30828	819
13.07.2021	2587,585	24305,189	0	1,986	23759,7	0	1,972	31380	819

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:49:47