

# #14426#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (ASCII)  
17052786  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,206	0	3,036	0	0	2,998	0	0	24	0	52,3	36	0,44	0,28	-
22.06.2023	0,235	0	3,116	0	0	3,075	0	0	24	0	53,3	35,1	0,44	0,28	-
23.06.2023	0,232	0	3,186	0	0	3,145	0	0	24	0	52,8	35,2	0,44	0,28	-
24.06.2023	0,207	0	3,019	0	0	2,98	0	0	24	0	52,6	36	0,44	0,28	-
25.06.2023	0,17	0	2,85	0	0	2,815	0	0	24	0	51,6	37,2	0,44	0,28	-
26.06.2023	0,195	0	2,994	0	0	2,956	0	0	24	0	52,1	36,4	0,43	0,28	-
27.06.2023	0,239	0	3,2	0	0	3,158	0	0	24	0	53,3	35,2	0,43	0,28	-
28.06.2023	0,231	0	3,205	0	0	3,163	0	0	24	0	52,9	35,5	0,44	0,28	-
29.06.2023	0,211	0	3,135	0	0	3,095	0	0	24	0	52,3	36	0,43	0,29	-
30.06.2023	0,22	0	3,136	0	0	3,096	0	0	24	0	52,7	35,7	0,44	0,28	-
01.07.2023	0,19	0	2,926	0	0	2,889	0	0	24	0	52,3	36,6	0,44	0,28	-
02.07.2023	0,171	0	2,832	0	0	2,797	0	0	24	0	51,8	37,2	0,44	0,28	-
03.07.2023	0,239	0	3,23	0	0	3,188	0	0	24	0	53,1	35,2	0,44	0,28	-
04.07.2023	0,191	0	2,936	0	0	2,899	0	0	24	0	52,3	36,6	0,44	0,28	-
05.07.2023	0,209	0	3,027	0	0	2,989	0	0	24	0	52,6	35,9	0,44	0,28	-
06.07.2023	0,219	0	2,999	0	0	2,959	0	0	24	0	53,3	35,6	0,44	0,28	-
07.07.2023	0,215	0	3,115	0	0	3,075	0	0	24	0	52,5	35,8	0,44	0,28	-
08.07.2023	0,198	0	2,967	0	0	2,93	0	0	24	0	52,3	36,2	0,44	0,28	-
09.07.2023	0,169	0	2,796	0	0	2,762	0	0	24	0	51,7	37,1	0,44	0,28	-
10.07.2023	0,224	0	3,142	0	0	3,102	0	0	24	0	52,8	35,5	0,44	0,28	-
11.07.2023	0,199	0	3,016	0	0	2,978	0	0	24	0	52,2	36,3	0,43	0,28	-
12.07.2023	0,208	0	3,011	0	0	2,973	0	0	24	0	52,6	35,9	0,41	0,28	-
13.07.2023	0,196	0	3,051	0	0	3,013	0	0	24	0	51,9	36,4	0,4	0,28	-
14.07.2023	0,219	0	3,102	0	0	3,063	0	0	24	0	52,6	35,6	0,41	0,28	-
15.07.2023	0,196	0	2,939	0	0	2,901	0	0	24	0	52,3	36,2	0,41	0,28	-
16.07.2023	0,166	0	2,816	0	0	2,782	0	0	24	0	51,4	37,1	0,41	0,28	-
17.07.2023	0,13	0	2,298	0	0	2,269	0	0	24	0	51,3	37,6	0,42	0,28	-
18.07.2023	0,222	0	2,997	0	0	2,958	0	0	20	4	53,5	35,6	0,41	0,28	-
19.07.2023	0,188	0	2,805	0	0	2,769	0	0	24	0	52,8	36,5	0,41	0,28	-
20.07.2023	0,213	0	2,939	0	0	2,9	0	0	24	0	53,4	35,9	0,41	0,28	-
Итого:	6,108	0	89,821	0	0	88,677	0	0	716	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,459														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	1415,735	13068,199	0	0,649	12769,876	0	0,636	14710	250
20.07.2023	1421,844	13158,024	0	0,649	12858,551	0	0,636	15426	254

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:19:17