

#142383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ

Азовская 4, г.Калининград

1134

7941

ТВ7 (ASCII)

17052786

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,228	0	3,194	0	0	3,152	0	0	24	0	52,9	35,6	0,46	0,31	-
22.06.2025	0,196	0	3,024	0	0	2,986	0	0	24	0	52,2	36,5	0,46	0,31	-
23.06.2025	0,267	0	3,372	0	0	3,328	0	0	24	0	53,7	34,5	0,46	0,31	-
24.06.2025	0,281	0	3,465	0	0	3,418	0	0	24	0	53,9	34,3	0,46	0,31	-
25.06.2025	0,28	0	3,444	0	0	3,397	0	0	24	0	54	34,3	0,46	0,31	-
26.06.2025	0,29	0	3,48	0	0	3,433	0	0	24	0	54,2	34	0,46	0,31	-
27.06.2025	0,252	0	3,305	0	0	3,261	0	0	24	0	53,5	35	0,46	0,31	-
28.06.2025	0,221	0	3,059	0	0	3,019	0	0	24	0	52,6	35,2	0,46	0,31	-
29.06.2025	0,136	0	2,446	0	0	2,418	0	0	24	0	49,9	36,5	0,46	0,31	-
30.06.2025	0,249	0	3,295	0	0	3,252	0	0	24	0	53,2	34,9	0,46	0,31	-
01.07.2025	0,291	0	3,515	0	0	3,467	0	0	24	0	54	34	0,46	0,3	-
02.07.2025	0,245	0	3,352	0	0	3,309	0	0	24	0	52,8	35,1	0,46	0,3	-
03.07.2025	0,248	0	3,35	0	0	3,307	0	0	24	0	52,9	35	0,45	0,3	-
04.07.2025	0,221	0	3,239	0	0	3,198	0	0	24	0	52,2	35,8	0,45	0,3	-
05.07.2025	0,225	0	3,214	0	0	3,173	0	0	24	0	52,6	35,7	0,45	0,3	-
06.07.2025	0,181	0	2,979	0	0	2,942	0	0	24	0	51,6	36,9	0,45	0,3	-
07.07.2025	0,297	0	3,52	0	0	3,472	0	0	24	0	53,9	33,5	0,45	0,3	-
08.07.2025	0,263	0	3,378	0	0	3,333	0	0	24	0	53,4	34,6	0,45	0,3	-
09.07.2025	0,237	0	3,265	0	0	3,223	0	0	24	0	52,8	35,2	0,45	0,3	-
10.07.2025	0,262	0	3,435	0	0	3,39	0	0	24	0	53,4	34,9	0,45	0,3	-
11.07.2025	0,323	0	3,711	0	0	3,661	0	0	24	0	54,4	33,4	0,45	0,3	-
12.07.2025	0,204	0	3,119	0	0	3,079	0	0	24	0	52,2	36,4	0,45	0,3	-
13.07.2025	0,149	0	2,821	0	0	2,787	0	0	24	0	50,9	38,1	0,45	0,3	-
14.07.2025	0,234	0	3,307	0	0	3,264	0	0	24	0	52,9	35,7	0,45	0,3	-
15.07.2025	0,239	0	3,266	0	0	3,223	0	0	24	0	53,1	35,5	0,45	0,3	-
16.07.2025	0,236	0	3,259	0	0	3,216	0	0	24	0	53,1	35,6	0,45	0,3	-
17.07.2025	0,227	0	3,257	0	0	3,215	0	0	24	0	52,7	35,9	0,45	0,3	-
18.07.2025	0,317	0	3,68	0	0	3,629	0	0	24	0	54,4	33,6	0,45	0,3	-
19.07.2025	0,216	0	3,176	0	0	3,135	0	0	24	0	52,6	36,2	0,45	0,3	-
20.07.2025	0,169	0	2,933	0	0	2,896	0	0	24	0	51,5	37,6	0,45	0,3	-
Итого:	7,184	0	97,86	0	0	96,583	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,716														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2920,079	27929,845	0	1,001	27298,331	0	0,985	32224	280
20.07.2025	2927,261	28027,705	0	1,001	27394,917	0	0,985	32944	280

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:36:26