

#14417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (ASCII)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,19 | 0 | 3,017 | 0 | 0 | 2,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 36,8 | 0,42 | 0,28 | - |
| 22.07.2022 | 0,192 | 0 | 3,016 | 0 | 0 | 2,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 36,7 | 0,42 | 0,28 | - |
| 23.07.2022 | 0,185 | 0 | 3,02 | 0 | 0 | 2,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 36,9 | 0,42 | 0,28 | - |
| 24.07.2022 | 0,155 | 0 | 2,824 | 0 | 0 | 2,789 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 37,9 | 0,42 | 0,28 | - |
| 25.07.2022 | 0,204 | 0 | 3,08 | 0 | 0 | 3,041 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 36,4 | 0,42 | 0,28 | - |
| 26.07.2022 | 0,207 | 0 | 3,128 | 0 | 0 | 3,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 36,3 | 0,42 | 0,28 | - |
| 27.07.2022 | 0,191 | 0 | 3,004 | 0 | 0 | 2,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 36,8 | 0,42 | 0,28 | - |
| 28.07.2022 | 0,21 | 0 | 3,129 | 0 | 0 | 3,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 36,2 | 0,42 | 0,28 | - |
| 29.07.2022 | 0,211 | 0 | 3,151 | 0 | 0 | 3,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 36,2 | 0,42 | 0,28 | - |
| 30.07.2022 | 0,188 | 0 | 2,991 | 0 | 0 | 2,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,9 | 36,7 | 0,42 | 0,28 | - |
| 31.07.2022 | 0,176 | 0 | 2,954 | 0 | 0 | 2,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 37,2 | 0,42 | 0,28 | - |
| 01.08.2022 | 0,2 | 0 | 3,075 | 0 | 0 | 3,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 36,5 | 0,42 | 0,28 | - |
| 02.08.2022 | 0,199 | 0 | 3,064 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 36,5 | 0,42 | 0,28 | - |
| 03.08.2022 | 0,193 | 0 | 3,047 | 0 | 0 | 3,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 36,8 | 0,42 | 0,28 | - |
| 04.08.2022 | 0,195 | 0 | 3,116 | 0 | 0 | 3,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 36,9 | 0,4 | 0,27 | - |
| 05.08.2022 | 0,186 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 2,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 36,8 | 0,42 | 0,27 | - |
| 06.08.2022 | 0,183 | 0 | 2,983 | 0 | 0 | 2,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,9 | 37,1 | 0,42 | 0,27 | - |
| 07.08.2022 | 0,209 | 0 | 3,11 | 0 | 0 | 3,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 36,1 | 0,41 | 0,27 | - |
| 08.08.2022 | 0,201 | 0 | 3,056 | 0 | 0 | 3,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 36,4 | 0,42 | 0,27 | - |
| 09.08.2022 | 0,185 | 0 | 3,023 | 0 | 0 | 2,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 37,2 | 0,42 | 0,27 | - |
| 10.08.2022 | 0,212 | 0 | 3,154 | 0 | 0 | 3,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 36,3 | 0,42 | 0,27 | - |
| 11.08.2022 | 0,212 | 0 | 3,11 | 0 | 0 | 3,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 36,1 | 0,42 | 0,27 | - |
| 12.08.2022 | 0,203 | 0 | 3,085 | 0 | 0 | 3,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 36,4 | 0,42 | 0,27 | - |
| 13.08.2022 | 0,163 | 0 | 2,806 | 0 | 0 | 2,771 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 37,6 | 0,43 | 0,27 | - |
| 14.08.2022 | 0,144 | 0 | 2,757 | 0 | 0 | 2,725 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,7 | 38,2 | 0,42 | 0,27 | - |
| 15.08.2022 | 0,181 | 0 | 2,931 | 0 | 0 | 2,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,9 | 37 | 0,43 | 0,27 | - |
| 16.08.2022 | 0,178 | 0 | 2,901 | 0 | 0 | 2,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 36,9 | 0,42 | 0,27 | - |
| 17.08.2022 | 0,047 | 0 | 1,204 | 0 | 0 | 1,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,2 | 38,1 | 0,22 | 0,18 | - |
| 18.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,7 | 25,3 | 0,06 | 0,07 | - |
| 19.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,3 | 23,6 | 0,06 | 0,06 | - |
| 20.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,1 | 21,6 | 0,06 | 0,06 | - |
| Итого: | 5,2 | 0 | 82,656 | 0 | 0 | 81,618 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,242 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2022 | 661,647 | 6058,78 | 0 | 0,237 | 5920,878 | 0 | 0,23 | 6700 | 220 |
| 20.08.2022 | 666,845 | 6141,436 | 0 | 0,237 | 6002,498 | 0 | 0,23 | 7444 | 220 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 11:09:07