

#92900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (АСЦП)  
17052786  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,161	0	2,812	0	0	2,778	0	0	24	0	51,4	37,6	0,43	0,29	-
22.07.2024	0,198	0	3,023	0	0	2,984	0	0	24	0	52,3	36,4	0,43	0,29	-
23.07.2024	0,205	0	3,061	0	0	3,022	0	0	24	0	52,4	36,2	0,43	0,29	-
24.07.2024	0,2	0	3,031	0	0	2,993	0	0	24	0	52,3	36,3	0,42	0,29	-
25.07.2024	0,181	0	2,919	0	0	2,882	0	0	24	0	52,1	37,1	0,43	0,29	-
26.07.2024	0,191	0	2,987	0	0	2,95	0	0	24	0	52,1	36,7	0,43	0,29	-
27.07.2024	0,183	0	2,929	0	0	2,892	0	0	24	0	52	36,9	0,42	0,29	-
28.07.2024	0,135	0	2,706	0	0	2,674	0	0	24	0	50,7	38,7	0,42	0,29	-
29.07.2024	0,189	0	3,003	0	0	2,965	0	0	24	0	52	36,8	0,42	0,29	-
30.07.2024	0,196	0	3,05	0	0	3,011	0	0	24	0	52,2	36,6	0,42	0,29	-
31.07.2024	0,24	0	3,271	0	0	3,229	0	0	24	0	53	35,3	0,42	0,29	-
01.08.2024	0,208	0	3,931	0	0	3,888	0	0	24	0	48,3	35,7	0,41	0,28	-
02.08.2024	0,165	0	2,861	0	0	2,826	0	0	24	0	51,5	37,6	0,42	0,29	-
03.08.2024	0,215	0	3,152	0	0	3,112	0	0	24	0	52,5	36	0,42	0,29	-
04.08.2024	0,158	0	2,835	0	0	2,8	0	0	24	0	51,2	37,8	0,42	0,29	-
05.08.2024	0,19	0	3,013	0	0	2,975	0	0	24	0	51,9	36,7	0,42	0,29	-
06.08.2024	0,177	0	2,898	0	0	2,861	0	0	24	0	51,9	37,2	0,47	0,28	-
07.08.2024	0,082	0	2,682	0	0	2,661	0	0	24	0	41	34,5	0,21	0,13	-
08.08.2024	0	0	0,945	0	0	0,942	0	0	24	0	26,7	28,5	0	0	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22,1	0	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21	0	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,7	0	0	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,4	0	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	20,7	20,1	0	0	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	19,9	0	0	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	19,9	0	0	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	19,9	0	0	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20	0	0	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,2	0	0	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	20,9	20,2	0	0	-
20.08.2024	0,001	0	5,139	0	0	5,128	0	0	23	1	24,2	24,2	0	0,01	-
Итого:	3,275	0	60,248	0	0	59,573	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,782														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	2221,514	21346,689	0	0,829	20859,566	0	0,814	24189	275
20.08.2024	2224,789	21406,937	0	0,829	20919,14	0	0,814	24930	278

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 14:13:41