

# #14418#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (ASCII)  
17052786  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	21,1	0,06	0,06	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	20,8	0,06	0,06	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	20,6	0,06	0,06	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	20,8	0,06	0,07	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	20,7	0,07	0,07	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	20,6	0,07	0,07	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	20,6	0,07	0,07	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	20,6	0,07	0,07	-
29.08.2022	0,004	0	10,495	0	0	10,472	0	0	24	0	24,5	24,5	0,08	0,08	-
30.08.2022	0,163	0	10,271	0	0	10,219	0	0	24	0	32,9	29,1	0,34	0,27	-
31.08.2022	0,2	0	2,854	0	0	2,816	0	0	24	0	53,5	36,5	0,41	0,27	-
01.09.2022	0,195	0	3,041	0	0	3,003	0	0	24	0	52,1	36,7	0,43	0,27	-
02.09.2022	0,047	0	5,193	0	0	5,159	0	0	24	0	37,5	38,2	0,23	0,18	-
03.09.2022	0,169	0	7,343	0	0	7,274	0	0	24	0	44,8	39,5	0,39	0,29	-
04.09.2022	0,157	0	2,835	0	0	2,8	0	0	24	0	51,1	37,8	0,43	0,31	-
05.09.2022	0,178	0	2,965	0	0	2,928	0	0	24	0	51,6	37,1	0,43	0,31	-
06.09.2022	0,194	0	3,076	0	0	3,038	0	0	24	0	52	36,8	0,43	0,31	-
07.09.2022	0,201	0	3,131	0	0	3,092	0	0	24	0	52,1	36,6	0,42	0,29	-
08.09.2022	0,235	0	3,339	0	0	3,295	0	0	24	0	52,8	35,7	0,42	0,27	-
09.09.2022	0,208	0	3,185	0	0	3,145	0	0	24	0	52,3	36,5	0,41	0,27	-
10.09.2022	0,208	0	3,205	0	0	3,164	0	0	24	0	52,1	36,4	0,42	0,27	-
11.09.2022	0,182	0	3,004	0	0	2,966	0	0	24	0	51,8	37,1	0,42	0,27	-
12.09.2022	0,23	0	3,273	0	0	3,23	0	0	24	0	52,8	35,8	0,42	0,27	-
13.09.2022	0,222	0	3,281	0	0	3,24	0	0	24	0	52,4	36	0,42	0,27	-
14.09.2022	0,217	0	3,215	0	0	3,174	0	0	24	0	52,5	36,2	0,42	0,27	-
15.09.2022	0,227	0	3,269	0	0	3,226	0	0	24	0	52,8	36	0,42	0,27	-
16.09.2022	0,243	0	3,379	0	0,004	3,335	0	0,004	24	0	52,9	35,5	0,42	0,27	-
17.09.2022	0,219	0	3,26	0	0	3,219	0	0	24	0	52,3	36,1	0,42	0,27	-
18.09.2022	0,196	0	3,11	0	0	3,071	0	0	24	0	52	36,8	0,43	0,27	-
19.09.2022	0,219	0	3,27	0	0	3,228	0	0	24	0	52,4	36,2	0,42	0,27	-
20.09.2022	0,237	0	3,365	0	0	3,322	0	0	24	0	52,6	35,6	0,42	0,27	-
Итого:	4,351	0	93,359	0	0,004	92,416	0	0,004	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,039														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	666,845	6141,436	0	0,237	6002,498	0	0,23	7444	220
20.09.2022	671,196	6234,794	0	0,241	6094,913	0	0,234	8188	220

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2022 8:39:24