

#35146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (ASCII)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,183	0	2,723	0	0	2,687	0	0	24	0	52,7	36,5	0,42	0,28	-
22.08.2023	0,185	0	3,078	0	0,003	3,036	0	0,003	24	0	53,8	39,3	0,42	0,3	-
23.08.2023	0,194	0,001	2,814	0	0	2,777	0	0	24	0	53,2	36,5	0,42	0,28	-
24.08.2023	0,225	0	3,059	0	0	3,018	0	0	24	0	53,5	35,7	0,4	0,28	-
25.08.2023	0,203	0	3,024	0	0	2,985	0	0	24	0	52,5	36,3	0,4	0,28	-
26.08.2023	0,186	0	2,749	0	0	2,713	0	0	24	0	52,8	36,4	0,42	0,28	-
27.08.2023	0,181	0	2,906	0	0	2,869	0	0	22	2	52,3	37,3	0,42	0,28	-
28.08.2023	0,203	0	3,041	0	0	3,002	0	0	24	0	52,7	36,5	0,42	0,28	-
29.08.2023	0,196	0	3,019	0	0	2,98	0	0	24	0	52,5	36,8	0,42	0,28	-
30.08.2023	0,212	0	3,144	0	0	3,103	0	0	24	0	52,6	36,3	0,42	0,28	-
31.08.2023	0,214	0	3,159	0	0	3,118	0	0	24	0	52,7	36,3	0,42	0,28	-
01.09.2023	0,173	0	2,908	0	0	2,871	0	0	24	0	51,9	37,5	0,42	0,28	-
02.09.2023	0,211	0	3,105	0	0	3,065	0	0	24	0	52,9	36,5	0,42	0,28	-
03.09.2023	0,205	0	3,094	0	0	3,054	0	0	24	0	52,5	36,5	0,42	0,28	-
04.09.2023	0,23	0	3,24	0	0	3,198	0	0	24	0	53	35,8	0,42	0,28	-
05.09.2023	0,213	0	3,132	0	0	3,092	0	0	24	0	52,8	36,3	0,42	0,28	-
06.09.2023	0,2	0	3,064	0	0	3,024	0	0	24	0	52,6	36,8	0,42	0,28	-
07.09.2023	0,211	0	3,072	0	0	3,032	0	0	24	0	52,9	36,4	0,42	0,28	-
08.09.2023	0,188	0	3,007	0	0	2,97	0	0	24	0	52,2	37,1	0,42	0,28	-
09.09.2023	0,186	0	2,964	0	0	2,926	0	0	24	0	52,3	37,1	0,42	0,28	-
10.09.2023	0,155	0	2,825	0	0	2,791	0	0	24	0	51,3	38,1	0,42	0,28	-
11.09.2023	0,194	0	3,047	0	0	3,009	0	0	24	0	52,2	36,8	0,42	0,28	-
12.09.2023	0,152	0	2,805	0	0	2,771	0	0	24	0	51,4	38,3	0,42	0,28	-
13.09.2023	0,108	0	2,182	0	0	2,156	0	0	24	0	51,3	39,3	0,43	0,28	-
14.09.2023	0,212	0	3,085	0	0	3,045	0	0	19	5	53,1	36,5	0,42	0,28	-
15.09.2023	0,214	0	3,135	0	0	3,094	0	0	24	0	52,8	36,3	0,42	0,28	-
16.09.2023	0,175	0	2,912	0	0	2,876	0	0	24	0	52	37,5	0,42	0,28	-
17.09.2023	0,148	0	2,791	0	0	2,757	0	0	24	0	51,2	38,3	0,42	0,28	-
18.09.2023	0,216	0	3,175	0	0	3,134	0	0	24	0	52,8	36,4	0,42	0,28	-
19.09.2023	0,21	0	3,134	0	0	3,093	0	0	24	0	52,7	36,5	0,42	0,28	-
20.09.2023	0,187	0	2,819	0	0	2,782	0	0	24	0	52,6	36,6	0,42	0,28	-
Итого:	5,97	0	92,212	0	0,003	91,028	0	0,003	737	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,426														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	1425,157	13230,829	0	0,66	12930,666	0	0,646	16170	254
20.09.2023	1431,128	13323,04	0	0,663	13021,695	0	0,649	16905	263

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 11:11:10