

#95241#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134
7941
ТВ7 (АСЦП)
17052786
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,211	0	15,291	0	0	15,22	0	0	24	0	32	28,9	0,45	0,27	-
22.08.2024	0,188	0	3,033	0	0	2,995	0	0	24	0	51,7	36,8	0,48	0,28	-
23.08.2024	0,174	0	2,87	0	0	2,834	0	0	24	0	51,7	37,1	0,44	0,29	-
24.08.2024	0,18	0	2,888	0	0	2,851	0	0	24	0	51,9	36,9	0,44	0,29	-
25.08.2024	0,148	0	2,717	0	0	2,684	0	0	24	0	51,2	38	0,44	0,29	-
26.08.2024	0,194	0	2,963	0	0	2,925	0	0	24	0	52,4	36,6	0,44	0,3	-
27.08.2024	0,224	0	3,196	0	0	3,155	0	0	24	0	52,9	36	0,43	0,33	-
28.08.2024	0,219	0	3,105	0	0	3,065	0	0	24	0	52,9	35,9	0,43	0,33	-
29.08.2024	0,214	0	3,071	0	0	3,031	0	0	24	0	52,9	36,1	0,43	0,33	-
30.08.2024	0,186	0	2,888	0	0	2,851	0	0	24	0	52,4	36,9	0,42	0,3	-
31.08.2024	0,182	0	2,892	0	0	2,856	0	0	24	0	52,1	36,9	0,42	0,29	-
01.09.2024	0,171	0	2,874	0	0	2,838	0	0	24	0	51,8	37,4	0,43	0,29	-
02.09.2024	0,217	0	3,121	0	0	3,081	0	0	24	0	52,8	36	0,42	0,29	-
03.09.2024	0,203	0	3,025	0	0	2,986	0	0	24	0	52,5	36,2	0,42	0,29	-
04.09.2024	0,205	0	3,065	0	0	3,026	0	0	24	0	52,5	36,3	0,42	0,29	-
05.09.2024	0,221	0	3,201	0	0	3,16	0	0	24	0	52,9	36,1	0,42	0,29	-
06.09.2024	0,219	0	3,148	0	0	3,107	0	0	24	0	52,8	35,9	0,43	0,29	-
07.09.2024	0,158	0	2,805	0	0	2,771	0	0	24	0	51,5	37,9	0,42	0,29	-
08.09.2024	0,162	0	2,844	0	0	2,809	0	0	24	0	51,5	37,8	0,42	0,29	-
09.09.2024	0,207	0	3,088	0	0	3,048	0	0	24	0	52,6	36,4	0,42	0,29	-
10.09.2024	0,221	0	3,164	0	0	3,123	0	0	24	0	52,9	36	0,42	0,29	-
11.09.2024	0,21	0	3,054	0	0	3,014	0	0	24	0	52,9	36,2	0,42	0,29	-
12.09.2024	0,202	0	2,9	0	0	2,862	0	0	24	0	52,8	36	0,42	0,29	-
13.09.2024	0,253	0	3,319	0	0	3,275	0	0	22	2	53,5	35	0,42	0,29	-
14.09.2024	0,208	0	3,084	0	0	3,044	0	0	24	0	52,6	36,3	0,43	0,29	-
15.09.2024	0,186	0	2,955	0	0	2,918	0	0	24	0	52,2	37	0,43	0,29	-
16.09.2024	0,207	0	3,1	0	0	3,06	0	0	24	0	52,6	36,4	0,42	0,29	-
17.09.2024	0,246	0	3,306	0	0	3,262	0	0	24	0	53,4	35,4	0,42	0,29	-
18.09.2024	0,238	0	3,266	0	0	3,223	0	0	24	0	53,2	35,6	0,42	0,29	-
19.09.2024	0,201	0	3,065	0	0	3,026	0	0	24	0	52,5	36,6	0,42	0,29	-
20.09.2024	0,189	0	3,014	0	0	2,976	0	0	24	0	52,2	37	0,42	0,29	-
Итого:	6,244	0	106,312	0	0	105,076	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,491														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	2224,789	21406,937	0	0,829	20919,14	0	0,814	24930	278
20.09.2024	2231,032	21513,247	0	0,829	21024,214	0	0,814	25672	280

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:50:45