

# #14441#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ  
Азовская 4, г.Калининград  
1134  
7941  
ТВ7 (ASCII)  
17052786  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,243	0	3,395	0	0	3,351	0	0	24	0	52,9	35,5	0,42	0,27	-
22.09.2022	0,234	0	3,369	0	0	3,325	0	0	24	0	52,5	35,8	0,42	0,27	-
23.09.2022	0,229	0	3,339	0	0	3,296	0	0	24	0	52,5	35,9	0,42	0,27	-
24.09.2022	0,219	0	3,297	0	0	3,256	0	0	24	0	52,3	36,2	0,42	0,27	-
25.09.2022	0,197	0	3,182	0	0	3,143	0	0	24	0	51,8	36,9	0,42	0,27	-
26.09.2022	0,218	0	3,296	0	0	3,255	0	0	24	0	52,2	36,2	0,42	0,27	-
27.09.2022	0,242	0	3,426	0	0	3,382	0	0	24	0	52,7	35,6	0,42	0,27	-
28.09.2022	0,225	0	3,339	0	0,002	3,296	0	0,002	24	0	52,3	36,1	0,41	0,28	-
29.09.2022	1,514	0	13,824	0	0	13,569	0	0	24	0	63,4	36,7	0,42	0,28	-
30.09.2022	2,391	0	20,839	0	0	20,441	0	0	24	0	64,7	36,8	0,43	0,28	-
01.10.2022	2,235	0	19,415	0	0	19,044	0	0	24	0	64,8	36,8	0,44	0,28	-
02.10.2022	2,16	0	20,554	0	0	20,186	0	0	24	0	62,5	36,9	0,42	0,28	-
03.10.2022	2,1	0	18,099	0	0,001	17,754	0	0,001	24	0	64,7	36,4	0,45	0,28	-
04.10.2022	1,368	0	15,214	0	0	14,975	0	0	24	0	57,2	37,3	0,36	0,23	-
05.10.2022	0,696	0	9,764	0	0	9,63	0	0	24	0	53,7	36,7	0,27	0,14	-
06.10.2022	1,266	0	11,146	0	0	10,946	0	0	24	0	62,6	35	0,47	0,26	-
07.10.2022	2,057	0	17,392	0	0	17,06	0	0	24	0	64,9	36,1	0,48	0,3	-
08.10.2022	2,031	0	17,257	0	0	16,927	0	0	24	0	64,9	36,3	0,47	0,3	-
09.10.2022	1,969	0	16,791	0	0	16,47	0	0	24	0	64,9	36,4	0,47	0,3	-
10.10.2022	2,233	0	19,39	0	0	19,013	0	0	24	0	65,4	37,4	0,47	0,3	-
11.10.2022	2,003	0	16,846	0	0	16,524	0	0	24	0	64,9	35,9	0,47	0,3	-
12.10.2022	2,006	0	16,979	0	0	16,655	0	0	24	0	64,7	36	0,48	0,3	-
13.10.2022	2,016	0	16,878	0	0	16,552	0	0	24	0	65,1	36,1	0,48	0,31	-
14.10.2022	2,075	0	17,644	0	0	17,304	0	0	24	0	65	36,4	0,48	0,31	-
15.10.2022	1,963	0	17,507	0	0	17,186	0	0	24	0	63,4	36,1	0,49	0,3	-
16.10.2022	1,86	0	16,142	0	0	15,838	0	0	24	0	64,4	36,3	0,49	0,3	-
17.10.2022	1,93	0	16,524	0	0,004	16,211	0	0,004	24	0	64,5	36,1	0,49	0,3	-
18.10.2022	1,882	0,001	16,27	0	0	15,964	0	0	24	0	64,3	36,2	0,48	0,3	-
19.10.2022	1,996	0	17,16	0	0	16,832	0	0	24	0	64,7	36,5	0,48	0,3	-
20.10.2022	2,09	0	18,141	0	0,003	17,794	0	0,003	24	0	64,9	36,9	0,47	0,3	-
Итого:	43,648	0	396,419	0	0,01	389,179	0	0,01	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,425														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	671,196	6234,794	0	0,241	6094,913	0	0,234	8188	220
20.10.2022	714,842	6631,214	0	0,251	6484,091	0	0,244	8908	220

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 7:21:38