

#70189#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: Уют-Сервис,ООО

Адрес: Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x7152 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.01.2024 | 72,46 | 48,93 | 23,53 | 135,97 | 132,79 | 133,4 | 131,86 | 0,93 | 6 | 4 | 3,174 | 0,044 | 24 | 0 | |
| 24.01.2024 | 72,64 | 48,73 | 23,91 | 131,64 | 128,54 | 129,04 | 127,59 | 0,95 | 6 | 4 | 3,122 | 0,043 | 24 | 0 | |
| 25.01.2024 | 72,42 | 48,72 | 23,7 | 133,47 | 130,35 | 130,92 | 129,43 | 0,92 | 6 | 4 | 3,135 | 0,044 | 24 | 0 | |
| 26.01.2024 | 73,21 | 48,77 | 24,44 | 131,73 | 128,59 | 129,1 | 127,66 | 0,93 | 6 | 4 | 3,192 | 0,044 | 24 | 0 | |
| 27.01.2024 | 72,9 | 49,47 | 23,43 | 140,69 | 137,35 | 137,98 | 136,35 | 1 | 6 | 4 | 3,273 | 0,049 | 24 | 0 | |
| 28.01.2024 | 72,69 | 49,04 | 23,65 | 139,46 | 136,19 | 136,77 | 135,19 | 1 | 6 | 4 | 3,274 | 0,048 | 24 | 0 | |
| 29.01.2024 | 73,01 | 48,78 | 24,23 | 134,07 | 130,88 | 131,47 | 130 | 0,88 | 6 | 4 | 3,219 | 0,039 | 24 | 0 | |
| 30.01.2024 | 73,28 | 49,87 | 23,41 | 139,66 | 136,35 | 137,01 | 135,4 | 0,95 | 6 | 4 | 3,241 | 0,043 | 24 | 0 | |
| 31.01.2024 | 72,96 | 49,65 | 23,31 | 134,51 | 131,31 | 131,99 | 130,46 | 0,85 | 6 | 4 | 3,106 | 0,041 | 24 | 0 | |
| 01.02.2024 | 72,97 | 49,64 | 23,33 | 144,14 | 140,73 | 141,31 | 139,68 | 1,05 | 6 | 4 | 3,341 | 0,049 | 24 | 0 | |
| 02.02.2024 | 73,19 | 50,28 | 22,91 | 149,23 | 145,69 | 146,42 | 144,67 | 1,02 | 6 | 4 | 3,394 | 0,05 | 24 | 0 | |
| 03.02.2024 | 72,96 | 48,27 | 24,69 | 124,21 | 121,27 | 121,8 | 120,43 | 0,84 | 6 | 4 | 3,035 | 0,04 | 24 | 0 | |
| 04.02.2024 | 72,8 | 48,74 | 24,06 | 139,33 | 136,02 | 136,65 | 135,09 | 0,93 | 6 | 4 | 3,323 | 0,046 | 24 | 0 | |
| 05.02.2024 | 72,75 | 49,25 | 23,5 | 134,55 | 131,38 | 131,99 | 130,46 | 0,92 | 6 | 4 | 3,134 | 0,043 | 24 | 0 | |
| 06.02.2024 | 72,99 | 49,66 | 23,33 | 139,09 | 135,78 | 136,43 | 134,88 | 0,9 | 6 | 4 | 3,215 | 0,041 | 24 | 0 | |
| 07.02.2024 | 72,83 | 48,18 | 24,65 | 130,43 | 127,34 | 127,82 | 126,45 | 0,89 | 6 | 4 | 3,187 | 0,04 | 24 | 0 | |
| 08.02.2024 | 74,98 | 49,78 | 25,2 | 137,29 | 133,9 | 134,53 | 132,95 | 0,95 | 6 | 4 | 3,426 | 0,048 | 24 | 0 | |
| 09.02.2024 | 75,4 | 50,13 | 25,27 | 136,81 | 133,37 | 134,02 | 132,43 | 0,94 | 6 | 4 | 3,418 | 0,048 | 24 | 0 | |
| 10.02.2024 | 75,6 | 50,67 | 24,93 | 147,59 | 143,87 | 144,61 | 142,86 | 1,01 | 6 | 4 | 3,644 | 0,051 | 24 | 0 | |
| 11.02.2024 | 74,15 | 51,13 | 23,02 | 151,89 | 148,2 | 148,97 | 147,13 | 1,07 | 6 | 4 | 3,467 | 0,055 | 24 | 0 | |
| 12.02.2024 | 73,06 | 49,65 | 23,41 | 132,95 | 129,81 | 130,42 | 128,92 | 0,89 | 6 | 4 | 3,084 | 0,041 | 24 | 0 | |
| 13.02.2024 | 72,75 | 49,51 | 23,24 | 140,56 | 137,26 | 137,86 | 136,27 | 0,99 | 6 | 4 | 3,242 | 0,047 | 24 | 0 | |
| 14.02.2024 | 72,96 | 48,38 | 24,58 | 120,97 | 118,11 | 118,6 | 117,28 | 0,83 | 6 | 4 | 2,945 | 0,039 | 24 | 0 | |
| 15.02.2024 | 72,78 | 47,95 | 24,83 | 111,04 | 108,41 | 108,82 | 107,63 | 0,78 | 6 | 4 | 2,733 | 0,033 | 24 | 0 | |
| 16.02.2024 | 72,14 | 47,08 | 25,06 | 87,91 | 85,89 | 86,15 | 85,23 | 0,66 | 6 | 4 | 2,185 | 0,028 | 24 | 0 | |
| 17.02.2024 | 72,34 | 47,55 | 24,79 | 111,59 | 109 | 109,39 | 108,22 | 0,78 | 6 | 4 | 2,742 | 0,033 | 24 | 0 | |
| 18.02.2024 | 73,13 | 49,69 | 23,44 | 138,71 | 135,42 | 136,01 | 134,43 | 0,99 | 6 | 4 | 3,224 | 0,047 | 24 | 0 | |
| 19.02.2024 | 73,1 | 50,51 | 22,59 | 142,99 | 139,6 | 140,31 | 138,6 | 1 | 6 | 4 | 3,21 | 0,051 | 24 | 0 | |
| 20.02.2024 | 73,02 | 50,26 | 22,76 | 145,03 | 141,61 | 142,31 | 140,61 | 1 | 6 | 4 | 3,276 | 0,049 | 24 | 0 | |
| 21.02.2024 | 72,73 | 49,25 | 23,48 | 125,7 | 122,73 | 123,29 | 121,85 | 0,88 | 6 | 4 | 2,929 | 0,04 | 24 | 0 | |
| 22.02.2024 | 72,61 | 48,7 | 23,91 | 114,3 | 111,61 | 112,1 | 110,83 | 0,78 | 6 | 4 | 2,71 | 0,037 | 24 | 0 | |
| 23.02.2024 | 72,37 | 47,24 | 25,13 | 99,64 | 97,31 | 97,64 | 96,6 | 0,71 | 6 | 4 | 2,482 | 0,03 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4227,1 | 4126,66 | 4145,1 | 4097,44 | 29,22 | | | 100,082 | 1,381 | 768 | 0 | |
| Средние: | 73,09 | 49,17 | 23,92 | | | | | | 6 | 4 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/01/2424:00 | 37862,59 | 36974,36 | 37376,86 | 36826,83 | 147,53 | 618,639 | 8,638 | 8331 | 8 |
| 23/02/2424:00 | 42089,74 | 41101,02 | 41521,99 | 40924,27 | 176,75 | 718,721 | 10,019 | 9099 | 8 |
| Итого: | 4227,15 | 4126,66 | 4145,13 | 4097,44 | 29,22 | 100,082 | 1,381 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9192ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

