

# #3041#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 6360  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207552  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	3,078	0,023	170,24	168,22	166,16	165,84	0,32	24	0	0	73,4	55	18,4	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	3,264	0,021	178,82	176,75	174,53	174,24	0,29	24	0	0	73,4	54,9	18,57	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	3,545	0,024	182,29	180,02	177,76	177,42	0,34	24	0	0	75,2	55,4	19,81	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	3,506	0,022	174,34	171,98	169,86	169,49	0,37	24	0	0	76,4	55,9	20,49	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	3,474	0,021	172,99	170,72	168,54	168,23	0,31	24	0	0	76,4	55,9	20,47	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	3,09	0,016	165,63	163,73	161,75	161,54	0,21	24	0	0	72,6	53,6	19	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	3,265	0,018	174,85	172,79	170,64	170,4	0,24	24	0	0	73,5	54,5	19,03	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,901	0,019	165,56	163,72	161,7	161,44	0,26	24	0	0	72,6	54,7	17,81	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	3,336	0,023	177,63	175,51	173,43	173,11	0,32	24	0	0	73	53,9	19,11	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	3,583	0,021	184,41	182,11	179,81	179,54	0,27	24	0	0	75	55,2	19,8	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	3,565	0,018	183,03	180,77	178,41	178,15	0,26	24	0	0	75,6	55,8	19,86	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	3,462	0,022	179,28	176,96	174,66	174,31	0,35	24	0	0	76,4	56,8	19,66	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	3,908	0,021	204,19	201,73	199,11	198,84	0,27	24	0	0	75,1	55,6	19,51	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	3,549	0,021	177,89	175,6	173,23	172,95	0,28	24	0	0	77,3	56,9	20,35	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	3,748	0,019	207,4	205,01	202,25	201,99	0,26	24	0	0	74,7	56,3	18,43	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	3,786	0,023	189,72	187,27	184,83	184,5	0,33	24	0	0	76,6	56,2	20,36	0,6	0,4	-1
12.03.2023	3,653	0,021	185,36	183,03	180,75	180,46	0,29	24	0	0	74,8	54,7	20,07	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	3,204	0,018	170,82	168,8	166,6	166,37	0,23	24	0	0	74,6	55,5	19,12	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,027	0,022	139,39	137,93	136,16	135,83	0,33	24	0	0	72	57,2	14,72	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,695	0,02	151,44	149,69	147,92	147,62	0,3	23	1	1	72,3	54,3	18,08	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	3,07	0,023	169,07	167,04	165,11	164,74	0,37	24	0	0	72,6	54,2	18,43	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,858	0,021	164,25	162,38	160,37	160,06	0,31	24	0	0	72,8	55,2	17,67	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,295	0,02	145,93	144,39	142,56	142,28	0,28	24	0	0	72,1	56,2	15,96	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,179	0,022	135,8	134,28	132,63	132,34	0,29	24	0	0	72	55,7	16,3	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	1,911	0,026	129,93	128,46	126,91	126,52	0,39	24	0	0	71,9	57,1	14,85	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,242	0,025	140,19	138,6	136,95	136,57	0,38	24	0	0	72,1	55,9	16,18	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,217	0,022	141,22	139,67	137,94	137,62	0,32	24	0	0	72,1	56,2	15,91	0,6	0,4	-
23.03.2023	1,851	0,026	133,78	132,37	130,69	130,31	0,38	24	0	0	71,8	57,8	13,97	0,6	0,4	-
Итого:	85,262	0	4695,45	4639,53	4581,26	4572,71	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,262															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	45,118	2456,83	2427,53	2398,68	2394,04
23.03.2023	130,38	7152,28	7067,06	6979,94	6966,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 7:40:09