

#75386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 6360  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207552  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,824	0,038	117,8	115,46	115,04	114,2	0,84	24	0	0	72,6	48,4	24,18	0,6	0,4	-
25.02.2024	2,804	0,036	114,27	112,01	111,56	110,8	0,76	24	0	0	72,8	48	24,78	0,6	0,4	-
26.02.2024	2,528	0,031	102,97	100,86	100,55	99,79	0,76	24	0	0	72,6	47,8	24,77	0,6	0,4	-
27.02.2024	2,548	0,031	102,56	100,47	100,14	99,42	0,72	24	0	0	72,5	47,4	25,09	0,6	0,4	-
28.02.2024	2,574	0,028	104,52	102,44	102,06	101,38	0,68	24	0	0	72,6	47,7	24,89	0,6	0,4	-
29.02.2024	2,92	0,039	123,62	121,22	120,72	119,87	0,85	24	0	0	72,8	49	23,84	0,6	0,4	-
01.03.2024	2,383	0,03	96,89	94,97	94,62	93,94	0,68	24	0	0	72,6	47,8	24,8	0,6	0,4	-
02.03.2024	2,581	0,031	103,31	101,24	100,89	100,15	0,74	24	0	0	72,6	47,4	25,2	0,6	0,4	-
03.03.2024	2,653	0,034	107,07	104,89	104,56	103,77	0,79	24	0	0	72,8	47,8	25	0,6	0,4	-
04.03.2024	3,083	0,046	134,93	132,38	131,73	130,79	0,94	24	0	0	73	50	23,02	0,6	0,4	-
05.03.2024	3,164	0,049	141,5	138,85	138,11	137,18	0,93	24	0	0	73,3	50,7	22,55	0,6	0,4	-
06.03.2024	3,12	0,046	132,58	130	129,45	128,51	0,94	24	0	0	73,1	49,4	23,69	0,6	0,4	-
07.03.2024	3,124	0,042	131,07	128,5	127,93	127,01	0,92	24	0	0	73,6	49,6	24,05	0,6	0,4	-
08.03.2024	3,224	0,052	139,56	136,78	136,23	135,17	1,06	24	0	0	73,5	50,2	23,28	0,6	0,4	-
09.03.2024	3,327	0,054	143,86	140,98	140,3	139,23	1,07	24	0	0	74,8	51,5	23,29	0,6	0,4	-
10.03.2024	3,305	0,044	131,98	129,25	128,74	127,8	0,94	24	0	0	74,2	48,9	25,3	0,6	0,4	-
11.03.2024	3,123	0,047	133,52	130,86	130,32	129,34	0,98	24	0	0	73,1	49,6	23,53	0,6	0,4	-
12.03.2024	3,255	0,052	145,61	142,79	142,13	141,09	1,04	24	0	0	73,2	50,7	22,51	0,6	0,4	-
13.03.2024	2,897	0,043	119,91	117,47	117,06	116,16	0,9	24	0	0	73,2	48,8	24,35	0,6	0,4	-
14.03.2024	2,523	0,036	100,05	97,95	97,71	96,91	0,8	24	0	0	72,8	47,4	25,44	0,6	0,4	-
15.03.2024	2,328	0,03	92,8	90,85	90,62	89,89	0,73	24	0	0	72,4	47,1	25,3	0,6	0,4	-
16.03.2024	2,324	0,029	93,36	91,45	91,17	90,47	0,7	24	0	0	72,5	47,4	25,15	0,6	0,4	-
17.03.2024	2,998	0,042	127,07	124,56	124,1	123,15	0,95	24	0	0	72,7	48,9	23,75	0,6	0,4	-
18.03.2024	3,198	0,051	140,31	137,56	136,95	135,92	1,03	24	0	0	73,4	50,5	22,94	0,6	0,4	-
19.03.2024	3,106	0,048	134,76	132,12	131,55	130,57	0,98	24	0	0	73,4	50,1	23,23	0,6	0,4	-
20.03.2024	2,969	0,042	127	124,53	123,96	123,08	0,88	24	0	0	73,3	49,7	23,56	0,6	0,4	-
21.03.2024	2,627	0,031	105,7	103,53	103,15	102,42	0,73	24	0	0	73,1	48	25,11	0,6	0,4	-
22.03.2024	2,609	0,036	103,86	101,68	101,41	100,6	0,81	24	0	0	72,9	47,6	25,33	0,6	0,4	-
23.03.2024	2,615	0,036	102,76	100,6	100,37	99,54	0,83	24	0	0	72,7	47,1	25,68	0,6	0,4	-
Итого:	82,734	0	3455,2	3386,25	3373,13	3348,15	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,734															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	718,721	42089,74	41521,99	41101,02	40924,27
23.03.2024	801,455	45544,94	44908,24	44474,15	44272,42

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 8:14:02