

# #3039#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 6360  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207552  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,86	0,026	132,7	131,29	129,65	129,27	0,38	24	0	0	71,8	57,7	14,12	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,032	0,025	135,83	134,35	132,72	132,34	0,38	24	0	0	71,9	56,8	15,1	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,163	0,027	142,2	140,62	138,91	138,49	0,42	24	0	0	71,9	56,6	15,37	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,929	0,023	156,84	154,93	153,13	152,83	0,3	24	0	0	72,8	53,8	19,01	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,346	0,024	163,77	161,53	159,53	159,18	0,35	24	0	0	76,6	55,8	20,81	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,843	0,025	158,02	156,04	154,12	153,76	0,36	24	0	0	74,5	56,2	18,29	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,098	0,025	144,88	143,33	141,52	141,14	0,38	24	0	0	72,1	57,5	14,63	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,937	0,022	137,62	136,23	134,45	134,13	0,32	24	0	0	71,9	57,7	14,25	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,495	0,021	150,63	149	147,12	146,87	0,25	24	0	0	72,1	55,2	16,83	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,986	0,017	165,49	163,58	161,62	161,35	0,27	24	0	0	72,3	53,9	18,36	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,115	0,018	169,61	167,66	165,59	165,32	0,27	24	0	0	73,2	54,5	18,7	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,194	0,015	163,43	161,5	159,48	159,3	0,18	24	0	0	73,8	53,9	19,94	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	3,043	0,016	161,11	159,23	157,29	157,08	0,21	24	0	0	73,2	53,9	19,25	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,902	0,018	158	156,19	154,29	154,06	0,23	24	0	0	72,7	54	18,7	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,029	0,019	140,91	139,49	137,63	137,34	0,29	24	0	0	72,2	57,6	14,58	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,817	0,019	125,2	123,95	122,3	122,07	0,23	24	0	0	71,9	57,2	14,71	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,933	0,02	130,19	128,86	127,19	126,93	0,26	24	0	0	71,8	56,8	15,04	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,025	0,016	133,3	131,96	130,23	130,01	0,22	24	0	0	71,9	56,5	15,42	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,655	0,018	122,6	121,47	119,77	119,55	0,22	24	0	0	71,7	58	13,67	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,652	0,019	126,07	124,87	123,17	122,9	0,27	24	0	0	71,7	58,5	13,25	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,772	0,018	127,8	126,5	124,85	124,58	0,27	24	0	0	71,8	57,8	14,04	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,68	0,018	131,25	130,1	128,26	128,03	0,23	24	0	0	71,7	58,7	12,95	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,804	0,023	135,05	133,64	131,94	131,55	0,39	24	0	0	71,7	58,2	13,47	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,186	0,034	143,19	141,43	139,87	139,33	0,54	24	0	0	72	56,6	15,38	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,921	0,034	135,34	133,74	132,19	131,66	0,53	24	0	0	72	57,8	14,26	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,804	0,029	131,86	130,4	128,82	128,36	0,46	24	0	0	71,9	58,1	13,75	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,056	0,029	137,66	136,06	134,52	134,01	0,51	24	0	0	71,8	56,7	15,04	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,107	0,027	108,92	107,88	106,47	106,04	0,43	24	0	0	70,9	60,8	10,1	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,772	0,029	95,45	94,63	93,37	92,97	0,4	24	0	0	69,6	61,6	7,94	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,848	0,027	96,23	95,32	94,14	93,7	0,44	24	0	0	69,5	60,8	8,68	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,85	0,025	84,62	83,78	82,78	82,4	0,38	24	0	0	69,5	59,6	9,93	0,6	0,4	-
Итого:	64,854	0	4245,77	4199,56	4146,92	4136,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,854															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	130,38	7152,28	7067,06	6979,94	6966,75
23.04.2023	195,234	11398,05	11266,62	11126,86	11103,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 9:58:22