

#79795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 6360  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207552  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,958	0,04	121,89	119,46	118,96	118,14	0,82	24	0	0	73,1	48,5	24,52	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,643	0,037	109,68	107,49	107,05	106,27	0,78	24	0	0	73,3	49	24,3	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,478	0,028	100,24	98,23	97,84	97,16	0,68	24	0	0	73	48	24,95	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	2,287	0,033	93	91,07	90,8	90,07	0,73	24	0	0	72,6	47,9	24,79	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	2,105	0,026	84,63	82,91	82,66	81,99	0,67	24	0	0	72,4	47,3	25,06	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	2,049	0,026	82,18	80,48	80,26	79,65	0,61	24	0	0	72,4	47,3	25,14	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,917	0,027	77,45	75,84	75,65	75,02	0,63	24	0	0	72,4	47,6	24,89	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,469	0,025	65,79	64,49	64,26	63,73	0,53	24	0	0	71,8	49,4	22,44	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	1,352	0,02	63,09	61,99	61,64	61,24	0,4	24	0	0	71,6	50,1	21,57	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,999	0,026	82,22	80,55	80,3	79,67	0,63	24	0	0	72,2	47,7	24,51	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,871	0,039	123,54	121,19	120,61	119,77	0,84	24	0	0	73	49,6	23,44	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,871	0,038	123,88	121,52	120,92	120,13	0,79	24	0	0	73,3	49,9	23,4	0,6	0,4	-
05.04.2024	2,135	0,025	87,34	85,62	85,29	84,67	0,62	24	0	0	72,4	47,7	24,69	0,6	0,4	-
06.04.2024	2,083	0,025	85,63	83,94	83,64	83,01	0,63	24	0	0	72,3	47,8	24,5	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,827	0,028	78,09	76,54	76,27	75,68	0,59	24	0	0	72,4	48,9	23,55	0,6	0,4	-
08.04.2024	1,65	0,023	70,41	69,05	68,77	68,27	0,5	24	0	0	72,4	48,8	23,62	0,6	0,4	-
09.04.2024	1,247	0,019	57,98	56,9	56,6	56,19	0,41	24	0	0	72,4	50,8	21,63	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,182	0,025	59,52	58,48	58,2	57,74	0,46	24	0	0	70,7	50,8	19,84	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,908	0,03	61,61	60,63	60,24	59,79	0,45	24	0	0	70,1	55,5	14,64	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,892	0,03	61,59	60,66	60,24	59,78	0,46	24	0	0	70,2	55,8	14,35	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,916	0,029	63,62	62,68	62,21	61,75	0,46	24	0	0	70	55,8	14,25	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,994	0,035	67,61	66,55	66,14	65,58	0,56	24	0	0	69,9	55,3	14,55	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,934	0,033	67,24	66,24	65,76	65,27	0,49	24	0	0	69,9	56,1	13,76	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,96	0,028	67,24	66,24	65,73	65,31	0,42	24	0	0	70	55,7	14,24	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,944	0,035	62,92	61,89	61,51	60,96	0,55	24	0	0	70,5	55,6	14,83	0,6	0,4	-
18.04.2024	2,23	0,042	101,66	99,63	99,29	98,44	0,85	24	0	0	72,3	50,2	22,02	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,644	0,035	110,81	108,68	108,15	107,43	0,72	24	0	0	73,6	49,6	24,08	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,79	0,03	115,98	113,85	113,23	112,56	0,67	24	0	0	73,3	49	24,3	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,839	0,032	119,24	117	116,38	115,65	0,73	24	0	0	73,4	49,3	24,04	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,91	0,038	126,78	124,47	123,74	122,98	0,76	24	0	0	73,5	50,3	23,19	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,491	0,036	108,97	106,91	106,33	105,64	0,69	24	0	0	73,8	50,7	23,09	0,6	0,4	-
Итого:	59,575	0	2701,83	2651,18	2638,67	2619,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,575															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	801,455	45544,94	44908,24	44474,15	44272,42
23.04.2024	861,03	48246,77	47559,42	47112,82	46891,96

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2024 7:27:55