

#125610#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: _ООО УЮТ-Сервис

Адрес: _Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0xP2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	72,42	51,46	20,96	130,03	126,99	127,57	126,01	0,98	6	4	2,715	0,054	24	0	
24.03.2025	73,94	50,45	23,49	116,46	113,63	114,08	112,68	0,95	6	4	2,72	0,05	24	0	
25.03.2025	74,04	52,63	21,41	121,16	118,19	118,84	117,3	0,89	6	4	2,581	0,048	24	0	
26.03.2025	73,67	50,02	23,65	106,27	103,71	104,17	102,95	0,76	6	4	2,492	0,04	24	0	
27.03.2025	73,89	49,98	23,91	109,29	106,65	107,08	105,8	0,85	6	4	2,596	0,041	24	0	
28.03.2025	74,03	50,43	23,6	96,75	94,4	94,83	93,7	0,7	6	4	2,267	0,036	24	0	
29.03.2025	73,68	50,82	22,86	96,07	93,75	94,23	93,09	0,66	6	4	2,178	0,039	24	0	
30.03.2025	73,59	50,26	23,33	99,39	96,96	97,5	96,33	0,63	6	4	2,297	0,031	24	0	
31.03.2025	73,82	51,1	22,72	107,11	104,52	105,06	103,74	0,78	6	4	2,416	0,042	24	0	
01.04.2025	73,8	50,99	22,81	114,17	111,39	111,97	110,57	0,82	6	4	2,585	0,045	24	0	
02.04.2025	73,79	51,23	22,56	103,02	100,52	101,14	99,9	0,62	6	4	2,303	0,034	24	0	
03.04.2025	73,7	52,04	21,66	97,01	94,67	95,32	94,11	0,56	6	4	2,082	0,032	24	0	
04.04.2025	73,57	51,71	21,86	104,12	101,61	102,28	101,01	0,6	6	4	2,255	0,033	24	0	
05.04.2025	74,06	51,97	22,09	133,31	130,08	130,76	129,11	0,97	6	4	2,927	0,053	24	0	
06.04.2025	74,54	55,05	19,49	174,2	169,92	170,99	168,59	1,33	6	4	3,392	0,073	24	0	
07.04.2025	74,42	54	20,42	145,13	141,6	142,41	140,46	1,14	6	4	2,957	0,064	24	0	
08.04.2025	74,19	52,55	21,64	128,72	125,58	126,28	124,63	0,95	6	4	2,77	0,055	24	0	
09.04.2025	74,2	53,34	20,86	131,49	128,28	129,01	127,29	0,99	6	4	2,734	0,057	24	0	
10.04.2025	73,85	53,92	19,93	149,63	146	146,9	144,89	1,11	6	4	2,975	0,062	24	0	
11.04.2025	72,46	54,26	18,2	148,55	145,08	145,96	143,97	1,11	6	4	2,706	0,062	24	0	
12.04.2025	72,5	55,37	17,13	145,36	141,96	142,96	140,92	1,04	6	4	2,493	0,059	24	0	
13.04.2025	72,25	56,39	15,86	118,18	115,45	116,38	114,66	0,79	6	4	1,878	0,045	24	0	
14.04.2025	72,19	56,66	15,53	114,21	111,54	112,55	110,87	0,67	6	4	1,774	0,039	24	0	
15.04.2025	71,92	61,48	10,44	106,73	104,31	105,43	103,58	0,73	6	4	1,141	0,044	24	0	
16.04.2025	71,61	63,97	7,64	108,89	106,42	107,74	105,71	0,71	6	4	0,862	0,045	24	0	
17.04.2025	71,4	62,9	8,5	110,95	108,44	109,92	107,93	0,51	6	4	0,958	0,032	24	0	
18.04.2025	70,95	63,52	7,43	123,18	120,4	121,94	119,66	0,74	6	4	0,948	0,05	24	0	
19.04.2025	70,79	63,49	7,3	131,49	128,55	130,11	127,7	0,85	6	4	0,996	0,056	24	0	
20.04.2025	70,93	63,61	7,32	127,77	124,9	126,52	124,17	0,73	6	4	0,965	0,046	24	0	
21.04.2025	70,9	63,94	6,96	128,59	125,69	127,37	124,98	0,71	6	4	0,926	0,049	24	0	
22.04.2025	70,76	64,51	6,25	141,45	138,3	140,15	137,46	0,84	6	4	0,925	0,055	24	0	
23.04.2025	71	63,99	7,01	135,32	132,27	134,05	131,55	0,72	6	4	0,978	0,045	24	0	
Итого:				3904	3811,76	3841,5	3785,32	26,44			66,792	1,516	768	0	
Средние:	72,9	55,56	17,33						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	79542,34	77653,77	78330,71	77248,27	405,5	1485,235	22,506	18519	20
23/04/2524:00	83446,34	81465,53	82172,21	81033,59	431,94	1552,027	24,022	19287	20
Итого:	3904	3811,76	3841,5	3785,32	26,44	66,792	1,516	768	0

Период нормальной работы: 768ч
Период отсутств. счета: 0ч
Время работы прибора после сброса: 19424ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

