

#3040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,834	0,027	84,67	83,85	82,84	82,46	0,38	24	0	0	69,6	59,8	9,74	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,789	0,029	96,75	95,89	94,66	94,19	0,47	24	0	0	69,4	61,4	7,97	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,917	0,027	88,22	87,33	86,33	85,91	0,42	24	0	0	69,3	59	10,28	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,951	0,028	88,16	87,25	86,25	85,83	0,42	24	0	0	69,3	58,6	10,71	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,911	0,026	87,28	86,35	85,39	84,94	0,45	24	0	0	69,4	59,1	10,32	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,881	0,029	91,32	90,41	89,31	88,88	0,43	24	0	0	69,8	60,2	9,55	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,906	0,028	89,52	88,6	87,56	87,15	0,41	24	0	0	69,5	59,5	10	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,95	0,028	88,18	87,25	86,26	85,84	0,42	24	0	0	69,7	59	10,65	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,783	0,029	104,72	103,85	102,41	101,96	0,45	24	0	0	70	62,7	7,35	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,826	0,029	103,4	102,5	101,13	100,67	0,46	24	0	0	70,1	62,2	7,83	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,787	0,03	100,39	99,53	98,21	97,74	0,47	24	0	0	69,8	62,2	7,68	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,894	0,027	95,39	94,5	93,3	92,89	0,41	24	0	0	69,7	60,4	9,28	0,6	0,4	-
06.05.2023	1,01	0,017	91,25	90,47	89,25	89,02	0,23	24	0	0	69,7	58,6	11,14	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,934	0,023	92,24	91,41	90,22	89,89	0,33	24	0	0	70	59,9	10,08	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,884	0,02	89,25	88,5	87,29	87,02	0,27	24	0	0	69,9	60	9,89	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,79	0,021	94,8	94,07	92,73	92,41	0,32	24	0	0	70	61,7	8,27	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,814	0,018	91,84	91,1	89,83	89,55	0,28	24	0	0	69,9	61,1	8,83	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,859	0,016	83,93	83,24	82,1	81,88	0,22	24	0	0	69,5	59,3	10,26	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,868	0,018	78,46	77,79	76,76	76,57	0,19	24	0	0	69,4	58,3	11,13	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,894	0,017	81,42	80,74	79,68	79,47	0,21	24	0	0	69,3	58,3	11	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,919	0,013	80,18	79,48	78,45	78,25	0,2	24	0	0	69,3	57,8	11,54	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,823	0,016	79,82	79,12	78,08	77,84	0,24	24	0	0	69,3	58,9	10,34	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,829	0,019	81,66	80,94	79,9	79,62	0,28	24	0	0	69,2	59	10,15	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,855	0,018	79,75	79	78,05	77,78	0,27	24	0	0	68,9	58,2	10,74	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,847	0,021	82,17	81,44	80,41	80,16	0,25	24	0	0	69,2	58,8	10,31	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,876	0,017	80,18	79,45	78,46	78,23	0,23	24	0	0	69,2	58,3	10,93	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,681	0,017	78,53	77,92	76,84	76,6	0,24	21	3	1	69,4	60,8	8,64	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,865	0,022	78,64	77,91	76,96	76,67	0,29	24	0	0	69,2	58,2	11,01	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,822	0,019	77,44	76,77	75,77	75,53	0,24	24	0	0	69,3	58,6	10,64	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,697	0,015	79,39	78,76	77,64	77,45	0,19	24	0	0	69,5	60,8	8,75	0,6	0,4	-
Итого:	25,696	0	2618,95	2595,42	2562,07	2552,4	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,696															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	195,234	11398,05	11266,62	11126,86	11103,3
23.05.2023	220,93	14017	13862,04	13688,93	13655,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:49:45