

#88187#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,754	0,02	48,66	47,98	47,56	47,26	0,3	24	0	0	71,5	56	15,5	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,792	0,027	48,15	47,41	47,07	46,69	0,38	24	0	0	71,7	55,3	16,4	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,785	0,021	48,43	47,71	47,33	47,01	0,32	24	0	0	71,7	55,5	16,17	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,774	0,023	48,32	47,59	47,23	46,88	0,35	24	0	0	71,6	55,6	15,97	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,786	0,025	47,82	47,1	46,72	46,38	0,34	24	0	0	71,8	55,4	16,35	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,782	0,027	49,53	48,71	48,42	47,99	0,43	24	0	0	71,3	55,7	15,65	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,709	0,021	47,69	47,03	46,58	46,31	0,27	24	0	0	71,4	56,5	14,89	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,744	0,024	48,25	47,56	47,17	46,84	0,33	24	0	0	71,4	56,1	15,34	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,783	0,02	50,2	49,49	49,04	48,77	0,27	24	0	0	71,4	55,8	15,56	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,779	0,022	51,15	50,46	50	49,73	0,27	24	0	0	71,2	55,9	15,24	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,747	0,022	50,26	49,54	49,13	48,81	0,32	24	0	0	71	56,2	14,82	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,759	0,022	49,26	48,54	48,15	47,81	0,34	24	0	0	71,3	55,9	15,4	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,269	0,011	21,49	21,29	21,02	20,95	0,07	24	0	1	68,5	55,9	12,59	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,042	0,003	14,78	14,8	14,54	14,56	-0,02	24	0	0	57,6	54,5	3,09	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,03	0,001	11,66	11,72	11,47	11,56	-0,09	24	0	1	52,2	49,3	2,86	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,018	0	8,48	8,55	8,48	8,55	-0,07	24	0	1	42,4	40,2	2,24	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,008	0,001	7,02	7,11	7,02	7,11	-0,09	24	0	1	36,2	34,7	1,5	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,004	0	6,44	6,53	6,44	6,53	-0,09	24	0	1	33,2	31,8	1,4	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,002	0,001	5,86	6	5,86	6	-0,14	24	0	1	30,5	29,6	0,9	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,001	0	5,18	5,31	5,18	5,31	-0,13	24	0	1	27,9	27,1	0,72	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,006	0	4,26	4,36	4,26	4,36	-0,1	24	0	1	26,4	24,5	1,9	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,003	-0,001	2,95	3,24	2,95	3,24	-0,29	24	0	1	24,6	22,4	2,23	0,6	0,4	-
15.06.2024	0	0	0,87	1,03	0,87	1,03	-0,16	24	0	1	23,9	22,4	1,49	0,6	0,4	-
16.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,9	21,8	2,07	0,6	0,4	-
17.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,5	21,5	0,99	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,012	0,001	13,3	13,21	13,27	13,18	0,09	24	0	1	25,4	24,6	0,74	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,67	0,018	54,27	53,62	53,21	52,9	0,31	24	0	0	65,6	53,3	12,32	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,694	0,019	53,1	52,43	51,94	51,66	0,28	24	0	0	69,3	56,3	13,02	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,73	0,02	55,6	54,9	54,39	54,13	0,26	24	0	0	69,5	56,4	13,11	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,747	0,025	60,77	60,02	59,46	59,09	0,37	24	0	0	69,3	57,2	12,17	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,753	0,025	63,11	62,32	61,74	61,36	0,38	24	0	0	69,3	57,5	11,79	0,6	0,4	-
Итого:	13,183	0	976,86	965,56	956,5	952	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,183															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	893,988	50047,08	49330,81	48871,85	48639,59
23.06.2024	907,171	51023,94	50296,37	49828,35	49591,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 15:07:34