

#133255#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Уют-Сервис,ООО

Адрес: Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x F2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	70,48	59,79	10,69	86,74	84,82	85,93	84,49	0,33	6	4	0,931	0,026	24	0	
24.05.2025	70,54	60,07	10,47	86,58	84,66	85,84	84,4	0,26	6	4	0,907	0,02	24	0	
25.05.2025	70,7	59,89	10,81	92,16	90,09	91,28	89,78	0,31	6	4	0,997	0,024	24	0	
26.05.2025	70,51	60,29	10,22	89,24	87,25	88,49	87,01	0,24	6	4	0,909	0,018	24	0	
27.05.2025	70,63	60,22	10,41	85,31	83,4	84,59	83,19	0,21	6	4	0,886	0,015	24	0	
28.05.2025	70,94	60,13	10,81	79,73	77,92	79,09	77,78	0,14	6	4	0,855	0,015	24	0	
29.05.2025	70,4	60,26	10,14	85,93	84,01	85,16	83,73	0,28	6	4	0,872	0,019	24	0	
30.05.2025	70,49	60,25	10,24	87,15	85,19	86,46	85	0,19	6	4	0,886	0,017	24	0	
31.05.2025	70,51	60,45	10,06	86,59	84,67	85,87	84,43	0,24	6	4	0,87	0,017	24	0	
01.06.2025	70,63	60,2	10,43	83,55	81,68	82,9	81,51	0,17	6	4	0,863	0,016	24	0	
02.06.2025	70,79	60,33	10,46	79,41	77,63	78,77	77,43	0,2	6	4	0,826	0,015	24	0	
03.06.2025	70,44	60,25	10,19	84,26	82,39	83,57	82,19	0,2	6	4	0,855	0,014	24	0	
04.06.2025	68,64	55,13	13,51	37,7	36,88	37,51	37,01	-0,13	6	4	0,493	0,004	24	0	*
05.06.2025	50,28	28,82	21,46	9,25	9,22	9,4	9,4	-0,18	6	4	0,191	0	24	0	*
06.06.2025	44,77	26,96	17,81	8,32	8,32	8,56	8,56	-0,24	6	4	0,143	0	24	0	*
07.06.2025	40,77	25,6	15,17	7,39	7,39	7,61	7,61	-0,22	6	4	0,106	0	24	0	*
08.06.2025	36,99	24,28	12,71	6,43	6,43	6,63	6,63	-0,2	6	4	0,078	0	24	0	*
09.06.2025	30,72	22,29	8,43	5,36	5,36	5,52	5,52	-0,16	6	4	0,043	0	24	0	*
10.06.2025	27,39	20,8	6,59	4,08	4,08	4,25	4,25	-0,17	6	4	0,021	0	24	0	*
11.06.2025	24,4	20,19	4,21	2,77	2,77	3,11	3,11	-0,34	6	4	0,009	0,002	24	0	*
12.06.2025	22,21	19,66	2,55	0,25	0,25	0,44	0,44	-0,19	6	4	0,001	0,001	24	0	*
13.06.2025	20,41	18,97	1,44	0,02	0,02	0,02	0,02	0	6	4	0	0	24	0	*
14.06.2025	20,78	19,11	1,67	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.06.2025	20,47	19,09	1,38	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.06.2025	20,28	18,92	1,36	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.06.2025	40,07	36,28	3,79	58,67	58,13	58,39	57,95	0,18	6	4	0,225	0,007	24	0	*
18.06.2025	69,51	61,09	8,42	110,65	108,27	109,75	107,87	0,4	6	4	0,938	0,026	24	0	
19.06.2025	70,48	61,04	9,44	94,61	92,52	93,96	92,34	0,18	6	4	0,888	0,017	24	0	
20.06.2025	70,68	61,01	9,67	90,55	88,53	89,9	88,35	0,18	6	4	0,871	0,013	24	0	
21.06.2025	70,55	61,18	9,37	91,11	89,08	90,47	88,9	0,18	6	4	0,851	0,017	24	0	
22.06.2025	70,72	61,06	9,66	91,36	89,29	90,7	89,16	0,13	6	4	0,874	0,011	24	0	
23.06.2025	70,52	61,33	9,19	88,75	86,76	88,13	86,6	0,16	6	4	0,811	0,015	24	0	
Итого:				1733,9	1697,01	1722,3	1694,66	2,35			17,2	0,329	768	0	
Средние:	54,3	45,15	9,14						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	87174,4	85109,88	85864,65	84655,99	453,89	1576,895	25,503	19983	20
23/06/2524:00	88908,32	86806,89	87586,95	86350,65	456,24	1594,095	25,832	20751	20
Итого:	1733,92	1697,01	1722,3	1694,66	2,35	17,2	0,329	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20855ч

Представитель абонента

Для

Представитель теплоснабж.организации

