

#3038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2023 | 0,583 | 0,021 | 82,72 | 82,12 | 80,94 | 80,62 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 62,7 | 6,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.06.2023 | 0,59 | 0,021 | 81,1 | 80,51 | 79,32 | 79,03 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 62,6 | 7,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.06.2023 | 0,558 | 0,021 | 82,27 | 81,67 | 80,48 | 80,17 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 63 | 6,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.06.2023 | 0,612 | 0,017 | 84,52 | 83,9 | 82,68 | 82,42 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 62,4 | 7,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.06.2023 | 0,055 | 0,014 | 42,39 | 42,08 | 41,63 | 41,41 | 0,22 | 24 | 0 | 1 | 59,9 | 59,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.06.2023 | -0,195 | 0,013 | 19,01 | 18,9 | 18,93 | 18,66 | 0,27 | 24 | 0 | 1 | 36,7 | 48,9 | -12,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.06.2023 | -0,1 | 0,005 | 13,91 | 13,79 | 13,91 | 13,73 | 0,18 | 24 | 0 | 1 | 31,4 | 40,8 | -9,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.07.2023 | -0,072 | 0,002 | 13,35 | 13,23 | 13,35 | 13,23 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 28,6 | 36 | -7,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.07.2023 | -0,039 | 0,001 | 11,86 | 11,77 | 11,86 | 11,77 | 0,09 | 24 | 0 | 1 | 27,2 | 32,8 | -5,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.07.2023 | -0,022 | 0,002 | 10,61 | 10,51 | 10,61 | 10,51 | 0,1 | 24 | 0 | 1 | 25,5 | 30,2 | -4,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.07.2023 | -0,001 | 0,004 | 9,56 | 9,45 | 9,56 | 9,45 | 0,11 | 24 | 0 | 1 | 24,6 | 28,1 | -3,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.07.2023 | -0,001 | 0,004 | 8,58 | 8,45 | 8,58 | 8,45 | 0,13 | 24 | 0 | 1 | 23,9 | 26,7 | -2,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.07.2023 | 0 | 0,003 | 7,56 | 7,47 | 7,56 | 7,47 | 0,09 | 24 | 0 | 1 | 23,6 | 26 | -2,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.07.2023 | 0 | 0,002 | 7,04 | 6,89 | 7,04 | 6,89 | 0,15 | 24 | 0 | 1 | 23,1 | 24,8 | -1,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.07.2023 | 0 | 0,002 | 6,26 | 6,14 | 6,26 | 6,14 | 0,12 | 24 | 0 | 1 | 22,9 | 24,1 | -1,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.07.2023 | 0 | 0 | 5,17 | 5,09 | 5,17 | 5,09 | 0,08 | 24 | 0 | 1 | 22,8 | 23,6 | -0,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.07.2023 | 0,021 | 0,003 | 29,08 | 28,85 | 28,99 | 28,76 | 0,23 | 24 | 0 | 1 | 24,2 | 23,7 | 0,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.07.2023 | 0,726 | 0,018 | 91,93 | 91,25 | 90 | 89,73 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 59,8 | 7,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.07.2023 | 0,525 | 0,018 | 94,73 | 94,13 | 92,65 | 92,4 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 64 | 5,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.07.2023 | 0,588 | 0,021 | 90,9 | 90,25 | 88,91 | 88,59 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,2 | 6,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.07.2023 | 0,546 | 0,023 | 89,68 | 89,05 | 87,71 | 87,4 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 63,7 | 5,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.07.2023 | 0,548 | 0,024 | 90,21 | 89,56 | 88,25 | 87,89 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 63,7 | 5,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.07.2023 | 0,543 | 0,021 | 84,27 | 83,69 | 82,42 | 82,13 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 63,4 | 6,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.07.2023 | 0,56 | 0,018 | 85,45 | 84,85 | 83,57 | 83,32 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63 | 6,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.07.2023 | 0,535 | 0,022 | 91,74 | 91,12 | 89,75 | 89,43 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,7 | 5,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.07.2023 | 0,556 | 0,024 | 94,05 | 93,4 | 92,03 | 91,66 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,6 | 5,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.07.2023 | 0,554 | 0,02 | 93,72 | 93,12 | 91,71 | 91,41 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,7 | 5,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.07.2023 | 0,577 | 0,02 | 92,3 | 91,65 | 90,28 | 89,99 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,4 | 6,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.07.2023 | 0,55 | 0,021 | 91,76 | 91,13 | 89,75 | 89,46 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 63,8 | 5,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.07.2023 | 0,592 | 0,024 | 93,77 | 93,12 | 91,72 | 91,4 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 63,4 | 6,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 9,389 | 0 | 1699,5 | 1687,14 | 1665,62 | 1658,61 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,389 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2023 | 242,234 | 16518,55 | 16343,94 | 16136,4 | 16094,92 |
| 23.07.2023 | 251,623 | 18218,05 | 18031,08 | 17802,02 | 17753,53 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 9:31:30