

#142158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Киевская 74а-74е, Калининград

6954

6360

ВКТ-7

00207552

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,859	0,021	94,98	94,26	92,87	92,64	0,23	24	0	0	70,4	61,3	9,06	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,832	0,018	95,75	95,05	93,64	93,4	0,24	24	0	0	70,2	61,6	8,7	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,891	0,013	90,58	89,89	88,53	88,37	0,16	24	0	0	70,8	60,9	9,89	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,81	0,019	89,12	88,47	87,16	86,93	0,23	24	0	0	70,4	61,4	9,09	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,859	0,015	91,11	90,44	89,07	88,9	0,17	24	0	0	70,7	61,2	9,46	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,834	0,013	89,84	89,2	87,83	87,65	0,18	24	0	0	70,7	61,3	9,35	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,84	0,016	90,33	89,66	88,32	88,11	0,21	24	0	0	70,6	61,3	9,33	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,905	0,087	87,28	85,4	85,35	83,92	1,43	24	0	1	70,7	61,2	9,53	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,814	0,025	83,26	82,44	81,41	81,01	0,4	24	0	0	70,8	61,2	9,65	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,772	0,023	82,15	81,4	80,33	79,98	0,35	24	0	0	70,6	61,4	9,27	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,793	0,022	85,97	85,18	84,02	83,71	0,31	24	0	0	70,6	61,4	9,19	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,788	0,024	83,21	82,44	81,36	81,01	0,35	24	0	0	70,7	61,3	9,39	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,821	0,025	86,42	85,6	84,5	84,09	0,41	24	0	0	70,7	61,3	9,38	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,764	0,022	81,93	81,22	80,11	79,79	0,32	24	0	0	70,6	61,4	9,25	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,789	0,025	86,3	85,52	84,36	84,03	0,33	24	0	0	70,6	61,5	9,07	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,78	0,025	86,24	85,48	84,32	83,99	0,33	24	0	0	70,5	61,5	8,97	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,784	0,026	88,45	87,65	86,51	86,12	0,39	24	0	0	70,4	61,6	8,76	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,805	0,024	89,94	89,14	87,92	87,57	0,35	24	0	0	70,4	61,5	8,86	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,813	0,023	87,35	86,6	85,41	85,09	0,32	24	0	0	70,6	61,3	9,26	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,824	0,023	86,02	85,23	84,1	83,76	0,34	24	0	0	70,7	61,2	9,49	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,783	0,025	84	83,2	82,12	81,75	0,37	24	0	0	70,6	61,4	9,22	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,794	0,024	85,14	84,37	83,23	82,89	0,34	24	0	0	70,6	61,3	9,28	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,803	0,022	86,06	85,27	84,14	83,8	0,34	24	0	0	70,5	61,3	9,23	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,77	0,022	83,99	83,25	82,1	81,8	0,3	24	0	0	70,6	61,5	9,12	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,783	0,022	84	83,24	82,12	81,79	0,33	24	0	0	70,5	61,3	9,26	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,798	0,023	85,79	85	83,88	83,51	0,37	24	0	0	70,6	61,4	9,2	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,811	0,025	83,63	82,83	81,74	81,4	0,34	24	0	0	70,8	61,2	9,61	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,735	0,018	77,76	77,09	76,02	75,76	0,26	24	0	0	70,8	61,4	9,43	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,76	0,02	81,62	80,87	79,78	79,5	0,28	24	0	0	70,5	61,2	9,3	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,761	0,024	81,5	80,71	79,69	79,31	0,38	24	0	0	70,6	61,4	9,21	0,6	0,4	-
Итого:	24,175	0	2589,72	2566,1	2531,94	2521,58	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,175															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1594,095	88908,32	87586,95	86806,89	86350,65
23.07.2025	1618,27	91498,04	90153,05	89338,83	88872,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:07:40