

#92653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2024	0,678	0,022	61,76	61,06	60,43	60,11	0,32	23	1	1	69,8	58,9	10,83	0,6	0,4	-
24.07.2024	0,708	0,024	64,49	63,73	63,09	62,73	0,36	24	0	0	69,8	59	10,83	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,725	0,021	63,61	62,87	62,2	61,88	0,32	24	0	0	70	58,6	11,33	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,704	0,024	61,43	60,67	60,08	59,7	0,38	24	0	0	70,1	58,7	11,34	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,732	0,021	63,64	62,92	62,24	61,92	0,32	24	0	0	70	58,6	11,44	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,754	0,024	70,21	69,42	68,7	68,35	0,35	24	0	0	69,6	59	10,64	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,712	0,023	67,59	66,82	66,09	65,72	0,37	24	0	0	69,8	59,4	10,4	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,715	0,026	66,58	65,84	65,14	64,77	0,37	24	0	0	69,8	59,2	10,56	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,749	0,028	67,85	67,04	66,36	65,97	0,39	24	0	0	69,7	58,8	10,92	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,744	0,024	66,46	65,71	65,02	64,69	0,33	24	0	0	69,8	58,7	11,13	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,586	0,018	53,15	52,6	51,97	51,76	0,21	24	0	0	69,7	58,7	10,95	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,564	0,015	45,82	45,34	44,83	44,67	0,16	24	0	0	69,3	56,9	12,41	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,596	0,018	51,08	50,51	49,97	49,74	0,23	24	0	0	69,5	57,9	11,6	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,615	0,019	55,55	54,93	54,33	54,06	0,27	24	0	0	69,4	58,4	11,03	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,618	0,025	55,37	54,69	54,18	53,8	0,38	24	0	0	69,6	58,6	10,93	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,639	0,02	59,12	58,53	57,86	57,58	0,28	24	0	0	69,5	58,8	10,72	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,641	0,022	57,97	57,34	56,7	56,39	0,31	24	0	0	69,6	58,7	10,96	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,667	0,022	59,93	59,27	58,64	58,31	0,33	24	0	0	69,7	58,7	10,96	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,755	0,023	64,56	63,87	63,18	62,85	0,33	24	0	0	69,7	58	11,66	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,695	0,023	64,36	63,66	62,98	62,64	0,34	24	0	0	69,5	58,8	10,65	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,734	0,021	65,89	65,18	64,45	64,16	0,29	24	0	0	69,6	58,5	11,1	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,72	0,018	62,08	61,42	60,73	60,48	0,25	23	1	1	69,7	58,2	11,55	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,709	0,018	60,66	60,01	59,34	59,07	0,27	24	0	0	70	58,4	11,64	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,713	0,025	60,28	59,56	58,97	58,61	0,36	24	0	0	70	58,3	11,7	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,703	0,018	59,61	58,94	58,31	58,03	0,28	24	0	0	70	58,2	11,72	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,688	0,022	60,78	60,1	59,46	59,14	0,32	24	0	0	69,8	58,6	11,25	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,711	0,022	60,56	59,87	59,22	58,92	0,3	24	0	0	69,9	58,3	11,68	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,666	0,021	61,92	61,27	60,57	60,27	0,3	24	0	0	69,7	59	10,7	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,663	0,02	66,92	66,29	65,48	65,21	0,27	24	0	0	69,3	59,4	9,84	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,719	0,017	71,31	70,66	69,76	69,51	0,25	24	0	0	69,2	59,2	10,08	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,725	0,019	72,6	71,99	71,04	70,8	0,24	24	0	0	69,1	59,1	9,98	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,705	0,02	69,64	69,02	68,14	67,87	0,27	24	0	0	69,3	59,2	10,06	0,6	0,4	-
Итого:	22,053	0	1992,78	1971,13	1949,46	1939,71	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,053															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 766

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.07.2024	928,355	52783,47	52033,23	51549,41	51301,22
23.08.2024	950,408	54776,25	54004,36	53498,87	53240,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:22:33