

#28502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,597	0,022	92,83	92,18	90,81	90,51	0,3	24	0	0	69,6	63,2	6,33	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,564	0,021	92,32	91,7	90,3	90,01	0,29	24	0	0	69,6	63,6	6,01	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,598	0,024	92,69	92,03	90,68	90,33	0,35	24	0	0	69,6	63,2	6,33	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,57	0,023	93,37	92,73	91,34	91	0,34	24	0	0	69,7	63,7	5,98	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,576	0,024	95,32	94,69	93,27	92,92	0,35	24	0	0	69,6	63,7	5,89	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,593	0,021	94,35	93,68	92,31	91,96	0,35	24	0	0	69,7	63,6	6,13	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,591	0,023	92,08	91,41	90,08	89,73	0,35	24	0	0	69,8	63,5	6,31	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,568	0,021	92,86	92,22	90,83	90,53	0,3	24	0	0	69,6	63,6	6,01	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,582	0,024	93,94	93,26	91,9	91,56	0,34	24	0	0	69,6	63,5	6,07	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,578	0,021	93,64	93,02	91,62	91,31	0,31	24	0	0	69,6	63,5	6,07	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,588	0,022	93,29	92,67	91,28	90,96	0,32	24	0	0	69,6	63,4	6,17	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,55	0,022	95,06	94,44	92,98	92,68	0,3	24	0	0	69,5	63,8	5,68	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,549	0,023	91,65	91,02	89,63	89,34	0,29	24	0	0	69,8	63,9	5,9	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,568	0,023	91,93	91,32	89,94	89,62	0,32	24	0	0	69,7	63,6	6,05	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,568	0,019	95,54	94,93	93,47	93,14	0,33	24	0	0	69,5	63,7	5,8	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,584	0,022	97,93	97,27	95,82	95,46	0,36	24	0	0	69,6	63,8	5,82	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,575	0,02	97,19	96,54	95,05	94,74	0,31	24	0	0	69,8	64	5,78	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,572	0,02	99,42	98,8	97,25	96,95	0,3	24	0	0	69,8	64,1	5,65	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,598	0,026	97,41	96,71	95,28	94,89	0,39	24	0	0	69,8	63,8	5,97	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,589	0,023	93,83	93,15	91,77	91,42	0,35	24	0	0	69,9	63,8	6,11	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,592	0,023	94,66	94,03	92,59	92,24	0,35	24	0	0	69,9	63,8	6,09	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,559	0,02	92,59	92	90,56	90,29	0,27	24	0	0	69,9	63,9	5,97	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,536	0,019	88,46	87,85	86,48	86,21	0,27	24	0	0	70	64	5,93	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,531	0,018	87,48	86,94	85,57	85,33	0,24	24	0	0	69,9	64	5,96	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,524	0,022	89,61	89,06	87,67	87,38	0,29	24	0	0	69,8	64	5,77	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,52	0,021	85,31	84,75	83,44	83,15	0,29	24	0	0	70	64	5,97	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,52	0,02	86,46	85,88	84,56	84,26	0,3	24	0	0	69,8	64	5,85	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,52	0,019	78,59	78,05	76,85	76,59	0,26	24	0	0	70,3	63,8	6,51	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,51	0,022	83,64	83,06	81,78	81,5	0,28	24	0	0	70,3	64,3	5,95	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,524	0,02	87,67	87,09	85,72	85,44	0,28	24	0	0	70,3	64,4	5,88	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,533	0,021	86,09	85,49	84,18	83,88	0,3	24	0	0	70,4	64,3	6,04	0,6	0,4	-
Итого:	17,427	0	2847,21	2827,97	2785,01	2775,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,427															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	251,623	18218,05	18031,08	17802,02	17753,53
23.08.2023	269,05	21065,26	20859,05	20587,03	20528,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:35:28