

#94577#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: УЮТ-Сервис,ООО

Адрес: Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tкв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x7152

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	69,28	59,22	10,06	69,64	68,14	69,02	67,87	0,27	6	4	0,705	0,02	24	0	
24.08.2024	69,34	59,15	10,19	68,07	66,59	67,42	66,33	0,26	6	4	0,698	0,021	24	0	
25.08.2024	69,28	59,16	10,12	69,12	67,66	68,48	67,36	0,3	6	4	0,705	0,021	24	0	
26.08.2024	69,35	59,26	10,09	69,45	67,93	68,8	67,69	0,24	6	4	0,703	0,017	24	0	
27.08.2024	69,38	59,01	10,37	69,31	67,8	68,66	67,53	0,27	6	4	0,721	0,02	24	0	
28.08.2024	69,32	58,75	10,57	70,32	68,79	69,61	68,48	0,31	6	4	0,748	0,023	24	0	
29.08.2024	69,22	58,95	10,27	72,03	70,5	71,36	70,22	0,28	6	4	0,744	0,02	24	0	
30.08.2024	69,5	58,64	10,86	65,27	63,84	64,62	63,6	0,24	6	4	0,708	0,019	24	0	
31.08.2024	69,39	58,82	10,57	68,34	66,86	67,68	66,6	0,26	6	4	0,723	0,017	24	0	
01.09.2024	69,56	58,62	10,94	68,02	66,55	67,31	66,24	0,31	6	4	0,748	0,022	24	0	
02.09.2024	69,36	59,07	10,29	70,71	69,21	70	68,85	0,36	6	4	0,734	0,025	24	0	
03.09.2024	69,71	58,52	11,19	65,37	63,94	64,7	63,7	0,24	6	4	0,733	0,019	24	0	
04.09.2024	69,67	58,77	10,9	66,79	65,35	66,07	65,03	0,32	6	4	0,733	0,022	24	0	
05.09.2024	69,64	59,38	10,26	69,81	68,28	69,1	67,97	0,31	6	4	0,72	0,021	24	0	
06.09.2024	69,33	59,19	10,14	72,81	71,25	72,05	70,89	0,36	6	4	0,746	0,025	24	0	
07.09.2024	69,53	59,23	10,3	70,72	69,19	70,02	68,89	0,3	6	4	0,732	0,021	24	0	
08.09.2024	69,88	58,58	11,3	66,9	65,48	66,19	65,17	0,31	6	4	0,761	0,021	24	0	
09.09.2024	69,51	59,23	10,28	70,99	69,45	70,23	69,11	0,34	6	4	0,734	0,024	24	0	
10.09.2024	69,25	59,58	9,67	74,67	73,1	73,92	72,7	0,4	6	4	0,733	0,026	24	0	
11.09.2024	69,32	59,49	9,83	73,36	71,77	72,7	71,48	0,29	6	4	0,723	0,02	24	0	
12.09.2024	69,37	59,33	10,04	75,82	74,2	75,09	73,88	0,32	6	4	0,767	0,023	24	0	
13.09.2024	69,27	59,41	9,86	79,32	77,6	78,38	77,13	0,47	6	4	0,795	0,03	24	0	
14.09.2024	69,37	59,05	10,32	78,62	76,91	77,81	76,54	0,37	6	4	0,82	0,024	24	0	
15.09.2024	69,38	59,14	10,24	78,68	76,97	77,89	76,62	0,35	6	4	0,815	0,025	24	0	
16.09.2024	69,57	59,3	10,27	73,73	72,15	73,04	71,84	0,31	6	4	0,761	0,021	24	0	
17.09.2024	69,58	59,11	10,47	67,71	66,23	67,03	65,95	0,28	6	4	0,712	0,018	22	2	*
18.09.2024	69,57	59,17	10,4	65,26	63,83	64,67	63,6	0,23	6	4	0,68	0,018	21	3	*
19.09.2024	69,61	59,31	10,3	72,32	70,74	71,04	69,88	0,86	6	4	0,783	0,058	24	0	*
20.09.2024	69,63	59,21	10,42	74,05	72,43	73,36	72,16	0,27	6	4	0,774	0,02	24	0	
21.09.2024	69,53	59,18	10,35	74,6	72,99	73,99	72,82	0,17	6	4	0,769	0,014	24	0	
22.09.2024	69,47	59,35	10,12	79,05	77,34	78,36	77,11	0,23	6	4	0,797	0,017	24	0	
23.09.2024	69,38	59,76	9,62	66,79	65,33	66,23	65,14	0,19	6	4	0,644	0,017	21	3	*
Итого:				2277,6	2228,4	2254,8	2218,38	10,02			23,669	0,709	760	8	
Средние:	69,45	59,12	10,33						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	54706,61	53430,73	53935,34	53173,06	257,67	949,703	14,611	13440	11
23/09/2424:00	56984,26	55659,13	56190,17	55391,44	267,69	973,372	15,32	14200	19
Итого:	2277,65	2228,4	2254,83	2218,38	10,02	23,669	0,709	760	8

Период нормальной работы 760ч
Период отсутств. счета тепл.энергии 8ч
Время работы прибора после сброса 14200ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

