

#3043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,701	0,073	55,41	53,78	54,31	53	1,31	24	0	0	66,9	55,4	11,52	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,729	0,072	55,36	53,74	54,24	52,95	1,29	24	0	0	67,1	55	12,12	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,66	0,071	55,37	53,76	54,26	52,98	1,28	24	0	0	66,6	55,9	10,76	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,671	0,069	55,96	54,34	54,83	53,56	1,27	24	0	0	66,7	55,8	10,97	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,689	0,068	55,61	54	54,49	53,23	1,26	24	0	0	66,8	55,5	11,34	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,688	0,073	56,53	54,88	55,38	54,1	1,28	24	0	0	66,6	55,5	11,14	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,692	0,073	57,71	56,04	56,53	55,23	1,3	24	0	0	66,6	55,6	10,96	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,704	0,074	58,39	56,73	57,22	55,88	1,34	24	0	0	66,6	55,6	10,96	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,761	0,078	59,77	58,03	58,58	57,2	1,38	24	0	0	66,6	55	11,63	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,691	0,075	58,76	57,09	57,6	56,28	1,32	24	0	0	66,4	55,8	10,66	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,997	0,111	68,42	65,86	66,99	64,95	2,04	24	0	1	67,2	54,1	13,19	0,6	0,4	-
Итого:	7,983	0	637,29	618,25	624,43	609,36	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,983															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2262,964	158723	154517,92	154995,12	152005,48
04.10.2022	2270,947	159360,29	155136,17	155619,55	152614,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:48