

#3042#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 74а-74е, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 6360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,701 | 0,073 | 55,41 | 53,78 | 54,31 | 53 | 1,31 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 55,4 | 11,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2022 | 0,729 | 0,072 | 55,36 | 53,74 | 54,24 | 52,95 | 1,29 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 55 | 12,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2022 | 0,66 | 0,071 | 55,37 | 53,76 | 54,26 | 52,98 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 55,9 | 10,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2022 | 0,671 | 0,069 | 55,96 | 54,34 | 54,83 | 53,56 | 1,27 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 55,8 | 10,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 0,689 | 0,068 | 55,61 | 54 | 54,49 | 53,23 | 1,26 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 55,5 | 11,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 0,688 | 0,073 | 56,53 | 54,88 | 55,38 | 54,1 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 55,5 | 11,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2022 | 0,692 | 0,073 | 57,71 | 56,04 | 56,53 | 55,23 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 55,6 | 10,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2022 | 0,704 | 0,074 | 58,39 | 56,73 | 57,22 | 55,88 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 55,6 | 10,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2022 | 0,761 | 0,078 | 59,77 | 58,03 | 58,58 | 57,2 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 55 | 11,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2022 | 0,691 | 0,075 | 58,76 | 57,09 | 57,6 | 56,28 | 1,32 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 55,8 | 10,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2022 | 0,997 | 0,111 | 68,42 | 65,86 | 66,99 | 64,95 | 2,04 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 54,1 | 13,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2022 | 1,234 | 0,128 | 74,47 | 71,43 | 72,91 | 70,51 | 2,4 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,6 | 15,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 1,174 | 0,139 | 68,68 | 65,49 | 67,24 | 64,64 | 2,6 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 53 | 15,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 1,247 | 0,121 | 69,61 | 66,65 | 68,15 | 65,79 | 2,36 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 52,2 | 16,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 1,205 | 0,127 | 67,35 | 64,38 | 65,95 | 63,54 | 2,41 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 52,2 | 16,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 1,323 | 0,122 | 72,25 | 69,26 | 70,72 | 68,4 | 2,32 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 51,6 | 17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 1,247 | 0,116 | 67,95 | 65,06 | 66,49 | 64,25 | 2,24 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 51,9 | 16,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 1,291 | 0,117 | 67,43 | 64,44 | 65,94 | 63,66 | 2,28 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 51,6 | 17,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 1,642 | 0,155 | 113,82 | 110,25 | 111,28 | 108,55 | 2,73 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 57,1 | 13,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 1,683 | 0,193 | 149,94 | 145,89 | 146,56 | 143,38 | 3,18 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 60,6 | 10,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 1,704 | 0,183 | 141,16 | 137,24 | 138 | 134,97 | 3,03 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 59,9 | 11,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 1,64 | 0,181 | 148,18 | 144,29 | 144,86 | 141,84 | 3,02 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 60,9 | 9,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 1,707 | 0,17 | 139,5 | 135,65 | 136,37 | 133,46 | 2,91 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 59,3 | 11,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 1,59 | 0,178 | 146,54 | 142,8 | 143,27 | 140,35 | 2,92 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 61 | 9,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 1,642 | 0,173 | 147,69 | 143,95 | 144,42 | 141,53 | 2,89 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 60,5 | 10,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 1,642 | 0,162 | 137,76 | 134,16 | 134,68 | 131,95 | 2,73 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 59,8 | 10,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 1,776 | 0,166 | 140,02 | 136,28 | 136,9 | 134,07 | 2,83 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 58,9 | 11,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 1,874 | 0,149 | 119,5 | 115,88 | 116,84 | 114,16 | 2,68 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 56 | 14,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 1,762 | 0,148 | 111,63 | 108,13 | 109,16 | 106,56 | 2,6 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 55,7 | 14,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 1,636 | 0,15 | 111,63 | 108,16 | 109,14 | 106,51 | 2,63 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 56,7 | 13,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 37,002 | 0 | 2732,4 | 2647,64 | 2673,31 | 2607,48 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,002 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2022 | 2262,964 | 158723 | 154517,92 | 154995,12 | 152005,48 |
| 23.10.2022 | 2299,966 | 161455,4 | 157165,56 | 157668,43 | 154612,96 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 9:12:34