

# #3019#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 22а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 8669  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16046295  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	22,2	0,01	0,02	-
24.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	21,5	0,01	0,01	-
25.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	21,1	0,01	0,01	-
26.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	20,5	0,01	0,01	-
27.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	20,5	0	0,01	-
28.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	20,2	0	0,01	-
29.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	19,8	0,02	0,03	-
30.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	19,7	0,19	0,19	-
31.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	19,4	0,2	0,2	-
01.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	19,3	0,19	0,19	-
02.08.2022	2,831	0	37,486	0	0	36,851	0	0	24	0	58,4	40,1	0,32	0,29	-
03.08.2022	3,799	0	63,684	0	0	62,496	0	0	24	0	63,8	49,3	0,47	0,39	-
04.08.2022	4,47	0	59,068	0	0	57,863	0	0	24	0	66,9	48,4	0,48	0,4	-
05.08.2022	4,352	0	54,861	0	0	53,721	0	0	24	0	67,6	48,3	0,48	0,4	-
06.08.2022	4,378	0	59,511	0	0	58,306	0	0	24	0	66,7	48,8	0,46	0,38	-
07.08.2022	4,556	0	49,511	0	0	48,426	0	0	24	0	69,6	47,1	0,46	0,37	-
08.08.2022	4,376	0	61,678	0	0	60,456	0	0	24	0	65,9	48,6	0,45	0,37	-
09.08.2022	4,341	0	58,818	0	0	57,633	0	0	24	0	66,5	48,5	0,45	0,37	-
10.08.2022	4,563	0	56,998	0	0	55,821	0	0	24	0	67,4	47,9	0,45	0,37	-
11.08.2022	4,446	0	55,304	0	0	54,163	0	0	24	0	67,5	47,9	0,45	0,37	-
12.08.2022	4,306	0	59,014	0	0	57,839	0	0	24	0	66,1	48,3	0,45	0,37	-
13.08.2022	4,378	0	49,201	0	0	48,146	0	0	24	0	68,9	47,2	0,45	0,37	-
14.08.2022	4,25	0	43,516	0	0	42,538	0	0	24	0	70,6	46,8	0,46	0,37	-
15.08.2022	4,276	0	48,775	0	0	47,73	0	0	24	0	68,8	47,4	0,45	0,37	-
16.08.2022	4,1	0	46,249	0	0	45,249	0	0	24	0	69,1	47,5	0,45	0,37	-
17.08.2022	3,96	0	45,678	0	0	44,683	0	0	24	0	69,3	48,1	0,46	0,37	-
18.08.2022	3,889	0	52,283	0	0	51,203	0	0	24	0	67,3	49,2	0,45	0,37	-
19.08.2022	4,012	0	50,226	0	0	49,169	0	0	24	0	68,1	48,6	0,46	0,37	-
20.08.2022	3,878	0	52,465	0	0	51,388	0	0	24	0	67,1	49,1	0,46	0,37	-
21.08.2022	4,016	0	45,644	0	0	44,647	0	0	24	0	69,5	48,1	0,46	0,37	-
22.08.2022	4,005	0	47,715	0	0	46,694	0	0	24	0	68,7	48,2	0,46	0,37	-
23.08.2022	3,945	0	51,519	0	0	50,443	0	0	24	0	67,8	49,1	0,46	0,37	-
Итого:	91,127	0	1149,204	0	0	1125,465	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,765														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.07.2022	8330,845	69889,493	0	0	68057,442	0	0	14009	883
23.08.2022	8421,971	71038,694	0	0	69182,908	0	0	14777	883

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.08.2022 16:36:50