

# #34412#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 22а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 8669  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16046295  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	3,94	0	52,393	0	0	51,374	0	0	24	0	65,4	47,1	0,57	0,36	-
25.08.2023	3,836	0	46,583	0	0	45,643	0	0	24	0	66,6	46,5	0,57	0,36	-
26.08.2023	4,064	0	54,01	0	0	52,964	0	0	24	0	65	46,7	0,57	0,36	-
27.08.2023	4,132	0	43,974	0	0	43,067	0	0	24	0	67,3	44,5	0,57	0,36	-
28.08.2023	3,842	0	52,924	0	0	51,902	0	0	24	0	65,1	47,5	0,57	0,36	-
29.08.2023	4,107	0	58,664	0	0	57,553	0	0	24	0	64,5	47,5	0,57	0,36	-
30.08.2023	4,17	0	47,036	0	0	46,083	0	0	24	0	66,8	45,2	0,57	0,36	-
31.08.2023	4,19	0	44,686	0	0	43,769	0	0	24	0	67,3	44,5	0,57	0,35	-
01.09.2023	4,018	0	46,641	0	0	45,695	0	0	24	0	66,8	45,8	0,57	0,35	-
02.09.2023	4,044	0	47,967	0	0	47	0	0	24	0	66,6	46,1	0,57	0,36	-
03.09.2023	4,478	0	48,178	0	0	47,201	0	0	24	0	66,9	44,3	0,57	0,35	-
04.09.2023	4,118	0	43,255	0	0	42,358	0	0	24	0	67,7	44,5	0,57	0,35	-
05.09.2023	4,079	0	53,609	0	0	52,561	0	0	24	0	65,6	47,1	0,57	0,35	-
06.09.2023	4,071	0	50,62	0	0	49,618	0	0	24	0	66	46,4	0,57	0,35	-
07.09.2023	4,177	0	49,084	0	0	48,097	0	0	24	0	66,5	45,8	0,57	0,35	-
08.09.2023	3,931	0	53,292	0	0	52,251	0	0	24	0	65,5	47,5	0,57	0,35	-
09.09.2023	4,209	0	51,679	0	0	50,659	0	0	24	0	65,8	46	0,57	0,35	-
10.09.2023	4,479	0	56,369	0	0	55,283	0	0	24	0	65	45,7	0,57	0,35	-
11.09.2023	3,902	0	44,015	0	0	43,112	0	0	24	0	67,3	45,7	0,57	0,35	-
12.09.2023	3,893	0	53,015	0	0	51,988	0	0	24	0	65,2	47,3	0,57	0,35	-
13.09.2023	3,864	0	43,314	0	0	42,424	0	0	24	0	67,2	45,5	0,57	0,36	-
14.09.2023	3,903	0	43,941	0	0	43,034	0	0	24	0	67,5	45,9	0,57	0,36	-
15.09.2023	4,008	0	47,906	0	0	46,952	0	0	24	0	66,2	45,9	0,57	0,36	-
16.09.2023	4,316	0	48,347	0	0	47,372	0	0	24	0	66,7	45	0,57	0,36	-
17.09.2023	4,491	0	52,094	0	0	51,066	0	0	24	0	65,9	44,9	0,57	0,36	-
18.09.2023	4,099	0	43,691	0	0	42,787	0	0	24	0	67,7	44,8	0,57	0,36	-
19.09.2023	3,969	0	46,14	0	0	45,199	0	0	24	0	67,1	46,1	0,57	0,36	-
20.09.2023	4,077	0	54,688	0	0	53,645	0	0	24	0	64,7	46,6	0,57	0,36	-
21.09.2023	4,178	0	55,611	0	0	54,54	0	0	24	0	65	46,8	0,57	0,36	-
22.09.2023	4,159	0	47,994	0	0	47,029	0	0	24	0	66,6	45,5	0,57	0,36	-
23.09.2023	1,28	0	23,891	0	0	23,522	0	0	24	0	56,8	43,8	0,57	0,2	-
Итого:	124,024	0	1505,611	0	0	1475,748	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,623														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	3076,303	24101,611	0	0	23526,653	0	0	6579	32
23.09.2023	3200,329	25607,221	0	0	25002,4	0	0	7323	32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 16:14:24