

#82588#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 29, Калининград

Заводской номер счётчика 15024828	Показания прибора, ГДж 23.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1777,706	1670,205	107.501	25.676

Подпись исполнителя



с 09.05.24 откл 21. мет



#82019#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

6542
TB7 (ASCII)
15024828
1
30.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	2,9	13,719	0	124,465	0	0	121,723	0	0	24	0	70	43,1	0,48	0,33
25.04.2024	4,9	13,046	0	121,54	0	0	118,916	0	0	24	0	69,3	43,1	0,49	0,33
26.04.2024	6,4	11,873	0	108,535	0	0	106,158	0	0	24	0	69,8	43,1	0,49	0,33
27.04.2024	7,8	10,068	0	91,47	0	0	89,479	0	0	24	0	69,6	42,8	0,5	0,33
28.04.2024	12,1	8,174	0	79,19	0	0	77,477	0	0	24	0	69,3	44,1	0,5	0,33
29.04.2024	14,6	7,319	0	72,67	0	0	71,122	0	0	24	0	68,8	44,3	0,5	0,33
30.04.2024	16,9	7,039	0	71,66	0	0	70,125	0	0	24	0	68,9	45	0,5	0,32
01.05.2024	16,1	6,141	0	64,76	0	0	63,382	0	0	24	0	68,8	45,7	0,48	0,32
02.05.2024	-	6,046	0	66,285	0	0	64,886	0	0	24	0	68,3	46,1	0,45	0,31
03.05.2024	-	4,172	0	55,285	0	0	54,139	0	0	24	0	67,7	49,3	0,45	0,31
04.05.2024	-	4,558	0	58,8	0	0	57,58	0	0	24	0	67,7	48,9	0,46	0,31
05.05.2024	-	4,413	0	58,105	0	0	56,901	0	0	24	0	67,7	49,2	0,46	0,31
06.05.2024	-	4,607	0	61,405	0	0	60,143	0	0	24	0	67,4	49,1	0,45	0,31
07.05.2024	-	4,528	0	62,87	0	0	61,585	0	0	24	0	67,2	49,7	0,45	0,31
08.05.2024	-	1,8	0	26,95	0	0	26,404	0	0	24	0	66,9	50,7	0,45	0,31
09.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,6	49,4	0,45	0,31
10.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67	50	0,45	0,3
11.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,2	49,9	0,45	0,3
12.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,4	49,4	0,45	0,31
13.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,4	49,5	0,44	0,31
14.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,2	50	0,45	0,31
15.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,7	49,6	0,46	0,31
16.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	66,7	50	0,46	0,31
17.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,3	49,8	0,45	0,31
18.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,2	49,7	0,44	0,31
19.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,4	49,8	0,44	0,31
20.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	66,9	49,8	0,44	0,31
21.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,2	49,9	0,44	0,31
22.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,4	49,8	0,44	0,31
23.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	67,5	50	0,44	0,31
Итого:	9,4	107,503	0	1123,99	0	0	1100,02	0	0	720	0	67,88	48,03	0,46	0,31

Общее время работы системы
Период нормальной работы системы

720 час.
720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	1670,205	14623,75	0	0	14282,932	0	0	3199	0
23.05.2024	1777,706	15747,74	0	0	15382,952	0	0	3919	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

