

#2935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 25.12.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6542
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15024828
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 17,94 | 0 | 136,05 | 0 | 0 | 132,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 45,3 | 0,53 | 0,36 | - |
| 25.11.2022 | 17,283 | 0 | 131,84 | 0 | 0 | 128,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 44,9 | 0,53 | 0,37 | - |
| 26.11.2022 | 16,672 | 0 | 127,005 | 0 | 0 | 123,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 44,5 | 0,53 | 0,37 | - |
| 27.11.2022 | 16,047 | 0 | 140,09 | 0 | 0 | 136,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 45,9 | 0,53 | 0,37 | - |
| 28.11.2022 | 15,794 | 0 | 143,235 | 0 | 0 | 139,817 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 46,3 | 0,53 | 0,36 | - |
| 29.11.2022 | 16,242 | 0 | 147,415 | 0 | 0 | 143,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 46,4 | 0,53 | 0,36 | - |
| 30.11.2022 | 16,314 | 0 | 140,26 | 0 | 0 | 136,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 46 | 0,53 | 0,36 | - |
| 01.12.2022 | 16,25 | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 131,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 45,8 | 0,53 | 0,36 | - |
| 02.12.2022 | 17,445 | 0 | 142,075 | 0 | 0 | 138,449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 46,1 | 0,53 | 0,36 | - |
| 03.12.2022 | 18,723 | 0 | 152,83 | 0 | 0 | 148,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 47,6 | 0,52 | 0,36 | - |
| 04.12.2022 | 16,774 | 0 | 132,7 | 0 | 0 | 129,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 45,4 | 0,53 | 0,36 | - |
| 05.12.2022 | 17,198 | 0 | 140,285 | 0 | 0 | 136,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 45,5 | 0,53 | 0,36 | - |
| 06.12.2022 | 16,136 | 0 | 138,495 | 0 | 0 | 135,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 45,8 | 0,53 | 0,36 | - |
| 07.12.2022 | 16,159 | 0 | 138,68 | 0 | 0 | 135,304 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 45,5 | 0,54 | 0,36 | - |
| 08.12.2022 | 16,519 | 0 | 140,915 | 0 | 0 | 137,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 45,9 | 0,53 | 0,36 | - |
| 09.12.2022 | 18,149 | 0 | 142,375 | 0 | 0 | 138,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 46 | 0,52 | 0,36 | - |
| 10.12.2022 | 18,534 | 0 | 136,87 | 0 | 0 | 133,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 45,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 11.12.2022 | 20,75 | 0 | 164,265 | 0 | 0 | 159,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 48,3 | 0,51 | 0,37 | - |
| 12.12.2022 | 18,031 | 0 | 141,26 | 0 | 0 | 137,518 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 46,4 | 0,54 | 0,36 | - |
| 13.12.2022 | 18,084 | 0 | 149,075 | 0 | 0 | 145,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 46,8 | 0,53 | 0,36 | - |
| 14.12.2022 | 21,146 | 0 | 174,48 | 0 | 0 | 169,671 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 49,7 | 0,51 | 0,37 | - |
| 15.12.2022 | 23,469 | 0 | 187,57 | 0 | 0 | 181,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83 | 52,3 | 0,5 | 0,37 | - |
| 16.12.2022 | 20,534 | 0 | 147,485 | 0 | 0 | 143,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,6 | 48,4 | 0,53 | 0,36 | - |
| 17.12.2022 | 20,728 | 0 | 149,735 | 0 | 0 | 145,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,5 | 48,5 | 0,53 | 0,36 | - |
| 18.12.2022 | 21,797 | 0 | 157,295 | 0 | 0 | 152,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 47,6 | 0,51 | 0,37 | - |
| 19.12.2022 | 21,781 | 0 | 165,615 | 0 | 0 | 160,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 49,1 | 0,51 | 0,37 | - |
| 20.12.2022 | 16,303 | 0 | 137,985 | 0 | 0 | 134,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 46 | 0,54 | 0,36 | - |
| 21.12.2022 | 15,557 | 0 | 148,73 | 0 | 0 | 145,308 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 46,2 | 0,53 | 0,36 | - |
| 22.12.2022 | 14,936 | 0 | 150,21 | 0 | 0 | 146,827 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 46,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 23.12.2022 | 14,511 | 0 | 150,845 | 0 | 0 | 147,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 47,1 | 0,53 | 0,36 | - |
| 24.12.2022 | 16,665 | 0 | 174,12 | 0 | 0 | 170,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 47,6 | 0,51 | 0,37 | - |
| 25.12.2022 | 16,978 | 0 | 157,585 | 0 | 0 | 153,844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 46,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| Итого: | 569,449 | 0 | 4722,475 | 0 | 0 | 4600,836 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 136,011 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2022 | 4106,034 | 43333,92 | 0 | 0 | 42368,276 | 0 | 0 | 9368 | 0 |
| 25.12.2022 | 4675,482 | 48056,395 | 0 | 0 | 46969,111 | 0 | 0 | 10136 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 7:39:02