

#2924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 10,852 | 0 | 337,275 | 0 | 0 | 327,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 72,4 | 0,4 | 0,26 | -1 |
| 25.01.2023 | 10,789 | 0 | 332,921 | 0 | 0 | 323,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 72,9 | 0,4 | 0,27 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 10,837 | 0 | 335,858 | 0 | 0 | 326,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 72,9 | 0,4 | 0,27 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 10,828 | 0 | 338,022 | 0 | 0 | 328,441 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,6 | 72,7 | 0,4 | 0,26 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 10,407 | 0 | 336,276 | 0 | 0 | 326,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 72,1 | 0,4 | 0,26 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 10,614 | 0 | 340,258 | 0 | 0 | 330,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 72,1 | 0,41 | 0,26 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 10,329 | 0 | 339,526 | 0 | 0 | 330,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 71,1 | 0,4 | 0,27 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 9,648 | 0 | 335,833 | 0 | 0 | 327,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 68,3 | 0,4 | 0,26 | 2 |
| 01.02.2023 | 9,486 | 0 | 334,272 | 0 | 0 | 325,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 68,2 | 0,4 | 0,27 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 9,808 | 0 | 335,565 | 0 | 0 | 327,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 68,7 | 0,4 | 0,26 | 3 |
| 03.02.2023 | 7,509 | 0 | 197,201 | 0 | 0 | 191,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 69 | 0,41 | 0,26 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 7,716 | 0 | 117,998 | 0 | 0 | 114,704 | 0 | 0 | 22 | 2 | 79,9 | 63,9 | 0,42 | 0,25 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 7,785 | 0 | 118,208 | 0 | 0 | 114,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 64,2 | 0,42 | 0,25 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 6,896 | 0 | 103,342 | 0 | 0 | 100,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 63,4 | 0,42 | 0,24 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 5,329 | 0 | 80,192 | 0 | 0 | 78,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 61 | 0,42 | 0,24 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 5,505 | 0 | 82,42 | 0 | 0 | 80,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 61 | 0,42 | 0,24 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 5,887 | 0 | 84,809 | 0 | 0 | 82,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 61,3 | 0,43 | 0,25 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 5,423 | 0 | 83,596 | 0 | 0 | 81,468 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 60 | 0,43 | 0,25 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 5,39 | 0 | 82,861 | 0 | 0 | 80,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 58,4 | 0,43 | 0,24 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 5,711 | 0 | 84,421 | 0 | 0 | 82,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 57,3 | 0,41 | 0,25 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 4,823 | 0 | 79,683 | 0 | 0 | 77,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 58,3 | 0,43 | 0,24 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 5,02 | 0 | 80,896 | 0 | 0 | 79,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 57,2 | 0,42 | 0,24 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 5,045 | 0 | 81,534 | 0 | 0 | 79,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 58,7 | 0,43 | 0,24 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 5,256 | 0 | 82,344 | 0 | 0 | 80,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 58,3 | 0,42 | 0,24 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 4,873 | 0 | 79,318 | 0 | 0 | 77,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 57,8 | 0,43 | 0,24 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 4,815 | 0 | 79,043 | 0 | 0 | 77,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 57,3 | 0,43 | 0,25 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 5,316 | 0 | 82,857 | 0 | 0 | 80,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 56,7 | 0,42 | 0,25 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 5,43 | 0 | 84,479 | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 56,7 | 0,43 | 0,25 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 5,139 | 0 | 80,259 | 0 | 0 | 78,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 56,4 | 0,43 | 0,25 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 5,749 | 0 | 85,42 | 0 | 0 | 83,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 58,8 | 0,42 | 0,25 | - |
| 23.02.2023 | 5,8 | 0 | 84,963 | 0 | 0 | 82,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 60,1 | 0,42 | 0,25 | - |
| Итого: | 224,015 | 0 | 5301,65 | 0 | 0 | 5161,04 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,505 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 1088,438 | 28118,418 | 0 | 0 | 27431,664 | 0 | 0 | 7273 | 203 |
| 23.02.2023 | 1312,452 | 33420,07 | 0 | 0 | 32592,706 | 0 | 0 | 8015 | 205 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 8:20:43