

#116340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,815	0	80,029	0	0	78,102	0	0	24	0	73,5	58,8	0,45	0,25	-
25.01.2025	4,369	0	77,943	0	0	76,168	0	0	24	0	71,3	57,6	0,46	0,25	-
26.01.2025	4,251	0	76,201	0	0	74,575	0	0	24	0	68,8	55,3	0,45	0,25	-
27.01.2025	4,002	0	74,84	0	0	73,21	0	0	24	0	69,7	56,7	0,46	0,25	-
28.01.2025	4,013	0	75,561	0	0	73,928	0	0	24	0	69,3	56,3	0,46	0,25	-
29.01.2025	3,969	0	75,755	0	0	74,127	0	0	24	0	69	56,3	0,46	0,25	-
30.01.2025	3,97	0	75,46	0	0	73,83	0	0	24	0	69,2	56,5	0,46	0,24	-
31.01.2025	4,233	0	77,21	0	0	75,489	0	0	24	0	70,5	57,1	0,45	0,25	-
01.02.2025	4,81	0	80,699	0	0	78,803	0	0	24	0	72,5	57,9	0,45	0,25	-
02.02.2025	5,175	0	82,804	0	0	80,741	0	0	24	0	75	59,8	0,46	0,25	-
03.02.2025	5,29	0	83,776	0	0	81,665	0	0	24	0	75,5	60,1	0,46	0,25	-
04.02.2025	4,806	0	80,791	0	0	78,832	0	0	24	0	73,8	59,3	0,46	0,25	-
05.02.2025	4,866	0	81,171	0	0	79,209	0	0	24	0	73,7	59,1	0,45	0,25	-
06.02.2025	4,552	0	79,556	0	0	77,715	0	0	24	0	71,9	58	0,46	0,24	-
07.02.2025	5,133	0	83,675	0	0	81,602	0	0	24	0	74,8	59,8	0,46	0,24	-
08.02.2025	6,201	0	89,585	0	0	87,105	0	0	24	0	79,5	62,6	0,46	0,25	-
09.02.2025	6,467	0	89,324	0	0	86,729	0	0	24	0	81,7	64	0,45	0,25	-
10.02.2025	7,031	0	92,726	0	0	89,968	0	0	24	0	82,9	64,3	0,44	0,25	-
11.02.2025	7,399	0	95,596	0	0	92,759	0	0	24	0	82,7	63,7	0,44	0,25	-
12.02.2025	6,967	0	93,119	0	0	90,371	0	0	24	0	82,5	64,1	0,44	0,25	-
13.02.2025	6,374	0	85,998	0	0	83,504	0	0	24	0	81,7	63,5	0,44	0,26	-
14.02.2025	6,082	0	82,495	0	0	80,141	0	0	24	0	80,9	62,8	0,44	0,26	-
15.02.2025	6,105	0	83,479	0	0	81,097	0	0	24	0	80,9	63	0,44	0,27	-
16.02.2025	6,46	0	83,34	0	0	80,912	0	0	24	0	81,9	62,9	0,43	0,26	-
17.02.2025	6,19	0	83,242	0	0	80,88	0	0	24	0	80,6	62,4	0,43	0,26	-
18.02.2025	5,863	0	81,433	0	0	79,169	0	0	24	0	79,7	62,1	0,44	0,26	-
19.02.2025	5,682	0	81,453	0	0	79,202	0	0	24	0	79,5	62,4	0,44	0,26	-
20.02.2025	6,265	0	82,633	0	0	80,211	0	0	24	0	82,2	63,6	0,43	0,26	-
21.02.2025	6	0	82,299	0	0	79,964	0	0	24	0	80,6	62,8	0,43	0,26	-
22.02.2025	5,319	0	77,652	0	0	75,62	0	0	24	0	77,1	60,3	0,44	0,26	-
23.02.2025	5,224	0	77,138	0	0	75,203	0	0	24	0	75,2	58,7	0,43	0,26	-
Итого:	167,883	0	2546,983	0	0	2480,831	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,098														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	3229,495	70831,644	0	0	69146,225	0	0	24161	859
23.02.2025	3397,379	73378,626	0	0	71627,055	0	0	24905	859

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:50:14