

#120943#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,833	0	75,314	0	0	73,491	0	0	24	0	73,8	58,1	0,43	0,27	-
25.02.2025	4,698	0	75,059	0	0	73,344	0	0	24	0	71,5	56,2	0,42	0,27	-
26.02.2025	4,454	0	73,443	0	0	71,764	0	0	24	0	71,4	56,7	0,43	0,27	-
27.02.2025	4,163	0	72,575	0	0	70,987	0	0	24	0	69,7	55,7	0,43	0,27	-
28.02.2025	4,408	0	73,296	0	0	71,667	0	0	24	0	70,3	55,6	0,43	0,27	-
01.03.2025	4,852	0	76,484	0	0	74,691	0	0	24	0	72,5	57	0,43	0,27	-
02.03.2025	4,603	0	74,288	0	0	72,543	0	0	24	0	72,5	57,4	0,44	0,27	-
03.03.2025	4,27	0	72,055	0	0	70,447	0	0	24	0	70,5	56	0,43	0,27	-
04.03.2025	4,134	0	70,724	0	0	69,163	0	0	24	0	70	55,7	0,43	0,27	-
05.03.2025	3,97	0	69,626	0	0	68,119	0	0	24	0	69,4	55,5	0,44	0,27	-
06.03.2025	3,934	0	70,091	0	0	68,563	0	0	24	0	69,6	55,9	0,44	0,27	-
07.03.2025	4,004	0	71,257	0	0	69,705	0	0	24	0	69,5	55,9	0,44	0,26	-
08.03.2025	3,988	0	72,08	0	0	70,527	0	0	24	0	69,2	55,8	0,44	0,26	-
09.03.2025	3,958	0	71,003	0	0	69,475	0	0	24	0	69,1	55,5	0,43	0,26	-
10.03.2025	3,672	0	70,208	0	0	68,68	0	0	24	0	69,5	56,8	0,45	0,26	-
11.03.2025	3,969	0	72,903	0	0	71,312	0	0	24	0	69,7	56,4	0,44	0,26	-
12.03.2025	4,053	0	75,487	0	0	73,81	0	0	24	0	70,3	57,2	0,46	0,25	-
13.03.2025	4,374	0	74,151	0	0	72,425	0	0	24	0	72,2	57,8	0,44	0,26	-
14.03.2025	4,645	0	73,837	0	0	72,034	0	0	24	0	74,1	58,7	0,43	0,26	-
15.03.2025	4,912	0	74,861	0	0	73,011	0	0	24	0	74,6	58,5	0,43	0,26	-
16.03.2025	5	0	75,447	0	0	73,577	0	0	24	0	74,8	58,6	0,43	0,26	-
17.03.2025	5,142	0	76,446	0	0	74,524	0	0	24	0	75,3	58,9	0,43	0,26	-
18.03.2025	4,713	0	73,941	0	0	72,148	0	0	24	0	73,8	58,3	0,43	0,26	-
19.03.2025	4,494	0	73,096	0	0	71,422	0	0	24	0	71,5	56,6	0,43	0,26	-
20.03.2025	4,378	0	72,801	0	0	71,176	0	0	24	0	70,5	55,8	0,43	0,27	-
21.03.2025	4,059	0	70,938	0	0	69,425	0	0	24	0	68,8	54,9	0,43	0,27	-
22.03.2025	4,093	0	71,282	0	0	69,714	0	0	24	0	70	56	0,44	0,27	-
23.03.2025	4,061	0	69,174	0	0	67,691	0	0	24	0	69	54,7	0,44	0,27	-
Итого:	121,834	0	2041,867	0	0	1995,435	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,1														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3397,379	73378,626	0	0	71627,055	0	0	24905	859
23.03.2025	3519,217	75420,495	0	0	73622,49	0	0	25577	859

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:15:46