

#126034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Загорская 1-5, Калининград

4402

9545

ТВ7 (ASCII)

20119556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,057	0	70,965	0	0	69,423	0	0	24	0	69,5	55,6	0,44	0,27	6,8
25.03.2025	4,141	0	73,92	0	0	72,32	0	0	24	0	69,3	55,7	0,44	0,26	5,5
26.03.2025	3,636	0	67,354	0	0	65,91	0	0	24	0	68,9	55,8	0,43	0,26	4,4
27.03.2025	3,775	0	68,021	0	0	66,565	0	0	24	0	68,8	55,3	0,43	0,26	6,9
28.03.2025	3,728	0	70,744	0	0	69,215	0	0	24	0	69,3	56,4	0,45	0,26	5,7
29.03.2025	3,737	0	71,095	0	0	69,575	0	0	24	0	68,9	56,1	0,44	0,25	8,9
30.03.2025	3,821	0	69,57	0	0	68,066	0	0	24	0	69,3	55,9	0,44	0,26	9,9
31.03.2025	3,739	0	68,67	0	0	67,187	0	0	24	0	69,2	56	0,43	0,26	6,8
01.04.2025	3,891	0	70,622	0	0	69,091	0	0	24	0	69,3	55,9	0,44	0,26	5,9
02.04.2025	3,736	0	72,174	0	0	70,612	0	0	24	0	69,3	56,7	0,45	0,26	-
03.04.2025	3,747	0	73,382	0	0	71,778	0	0	24	0	69,7	57,2	0,46	0,25	-
04.04.2025	3,778	0	71,017	0	0	69,489	0	0	24	0	69,2	56,2	0,44	0,25	-
05.04.2025	4,302	0	73,765	0	0	72,051	0	0	24	0	72,1	57,9	0,45	0,26	-
06.04.2025	4,775	0	76,613	0	0	74,743	0	0	24	0	74,1	58,9	0,45	0,27	-
07.04.2025	4,222	0	72,941	0	0	71,187	0	0	24	0	73,5	59,4	0,45	0,26	-
08.04.2025	4,111	0	72,58	0	0	70,933	0	0	24	0	71,2	57,4	0,44	0,26	-
09.04.2025	4,217	0	74,429	0	0	72,727	0	0	24	0	71,5	57,7	0,44	0,26	-
10.04.2025	4,378	0	73,757	0	0	72,067	0	0	24	0	71,6	57,1	0,44	0,27	-
11.04.2025	4,087	0	72,396	0	0	70,789	0	0	24	0	70,3	56,5	0,44	0,26	-
12.04.2025	3,952	0	72,833	0	0	71,257	0	0	24	0	69,3	56,1	0,44	0,26	-
13.04.2025	3,714	0	71,509	0	0	69,966	0	0	24	0	69,2	56,6	0,45	0,25	-
14.04.2025	3,551	0	74,058	0	0	72,464	0	0	24	0	69,1	57,4	0,45	0,24	-
15.04.2025	2,342	0	62,435	0	0	61,075	0	0	24	0	69,5	60,4	0,42	0,21	-
16.04.2025	0,884	0	45,644	0	0	44,672	0	0	24	0	68,6	63,9	0,39	0,2	-
17.04.2025	0,903	0	44,905	0	0	43,948	0	0	24	0	68,7	63,8	0,37	0,19	-
18.04.2025	0,904	0	39,795	0	0	38,963	0	0	24	0	67,9	62,4	0,32	0,18	-
19.04.2025	0,915	0	34,189	0	0	33,464	0	0	24	0	68,4	61,9	0,27	0,17	-
20.04.2025	0,922	0	35,903	0	0	35,108	0	0	24	0	70,2	63,9	0,28	0,17	-
21.04.2025	0,729	0	23,477	0	0	22,996	0	0	24	0	67,2	59,7	0,33	0,27	-
22.04.2025	0,789	0	18,969	0	0	18,586	0	0	24	0	66,7	56,6	0,38	0,36	-
23.04.2025	0,761	0	19,251	0	0	18,864	0	0	24	0	66,6	57	0,39	0,36	-
Итого:	96,244	0	1906,983	0	0	1865,091	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,987														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3519,217	75420,495	0	0	73622,49	0	0	25577	859
23.04.2025	3615,457	77327,481	0	0	75487,583	0	0	26321	859

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:41:09