

#83805#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9545  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119556  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 7,965   | 0         | 226,75   | 0       | 0       | 221,483  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 63,6   | 0,43    | 0,24    | 2,9         |
| 25.04.2024 | 7,563   | 0         | 228,033  | 0       | 0       | 222,853  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 63,1   | 0,43    | 0,24    | 4,9         |
| 26.04.2024 | 7,315   | 0         | 230,783  | 0       | 0       | 225,729  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 62,1   | 0,44    | 0,24    | 6,4         |
| 27.04.2024 | 7,133   | 0         | 238,193  | 0       | 0       | 232,952  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 62,7   | 0,44    | 0,23    | 7,8         |
| 28.04.2024 | 5,998   | 0         | 192,249  | 0       | 0       | 187,935  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 63,2   | 0,46    | 0,22    | 12,1        |
| 29.04.2024 | 3,873   | 0         | 86,648   | 0       | 0       | 84,647   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 61     | 0,47    | 0,21    | 14,6        |
| 30.04.2024 | 3,973   | 0         | 88,444   | 0       | 0       | 86,335   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 62,3   | 0,49    | 0,21    | 16,9        |
| 01.05.2024 | 3,817   | 0         | 83,052   | 0       | 0       | 81,098   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 61,4   | 0,45    | 0,2     | 16,1        |
| 02.05.2024 | 2,105   | 0         | 48,378   | 0       | 0       | 47,337   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 58,3   | 0,28    | 0,17    | -           |
| 03.05.2024 | 1,053   | 0         | 36,259   | 0       | 0       | 35,382   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,4   | 66,3   | 0,24    | 0,15    | -           |
| 04.05.2024 | 0,982   | 0         | 35,399   | 0       | 0       | 34,657   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 61,1   | 0,25    | 0,16    | -           |
| 05.05.2024 | 0,914   | 0         | 35,473   | 0       | 0       | 34,715   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 62,4   | 0,24    | 0,15    | -           |
| 06.05.2024 | 0,921   | 0         | 28,148   | 0       | 0       | 27,56    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 59,8   | 0,33    | 0,28    | -           |
| 07.05.2024 | 0,916   | 0         | 23,965   | 0       | 0       | 23,463   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 58,7   | 0,39    | 0,35    | -           |
| 08.05.2024 | 0,904   | 0         | 22,202   | 0       | 0       | 21,75    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 57,1   | 0,38    | 0,35    | -           |
| 09.05.2024 | 0,924   | 0         | 22,312   | 0       | 0       | 21,851   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 57,4   | 0,39    | 0,36    | -           |
| 10.05.2024 | 0,893   | 0         | 21,89    | 0       | 0       | 21,442   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 57,2   | 0,38    | 0,35    | -           |
| 11.05.2024 | 0,874   | 0         | 21,452   | 0       | 0       | 21,016   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 57,1   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 12.05.2024 | 0,927   | 0         | 21,507   | 0       | 0       | 21,065   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 56,7   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 13.05.2024 | 0,916   | 0         | 21,371   | 0       | 0       | 20,935   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 56,6   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 14.05.2024 | 0,885   | 0         | 21,337   | 0       | 0       | 20,906   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 56,7   | 0,38    | 0,35    | -           |
| 15.05.2024 | 0,863   | 0         | 22,001   | 0       | 0       | 21,55    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 57,7   | 0,38    | 0,35    | -           |
| 16.05.2024 | 0,878   | 0         | 22,393   | 0       | 0       | 21,933   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 57,8   | 0,39    | 0,36    | -           |
| 17.05.2024 | 0,934   | 0         | 22,507   | 0       | 0       | 22,042   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 57,3   | 0,39    | 0,36    | -           |
| 18.05.2024 | 0,997   | 0         | 22,741   | 0       | 0       | 22,274   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 56,6   | 0,39    | 0,36    | -           |
| 19.05.2024 | 0,892   | 0         | 23,194   | 0       | 0       | 22,72    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 57,8   | 0,39    | 0,35    | -           |
| 20.05.2024 | 0,917   | 0         | 23,479   | 0       | 0       | 22,997   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 57,8   | 0,39    | 0,36    | -           |
| 21.05.2024 | 0,848   | 0         | 24,038   | 0       | 0       | 23,539   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 59,1   | 0,39    | 0,35    | -           |
| 22.05.2024 | 0,906   | 0         | 23,571   | 0       | 0       | 23,086   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 58     | 0,39    | 0,35    | -           |
| 23.05.2024 | 0,827   | 0         | 23,052   | 0       | 0       | 22,579   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 58,6   | 0,38    | 0,35    | -           |
| Итого:     | 68,913  | 0         | 1940,821 | 0       | 0       | 1897,831 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,46   |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2024 | 2575,706 | 57516,868 | 0      | 0      | 56131,941 | 0     | 0     | 17563   | 857    |
| 23.05.2024 | 2644,62  | 59457,691 | 0      | 0      | 58029,772 | 0     | 0     | 18283   | 857    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 9:09:26