

#130669#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Загорская 1-5, Калининград

4402

9545

ТВ7 (ASCII)

20119556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,736	0	19,879	0	0	19,479	0	0	24	0	66,6	57,6	0,39	0,36	-
25.04.2025	0,887	0	18,177	0	0	17,815	0	0	24	0	66,2	54,3	0,38	0,36	-
26.04.2025	0,959	0	16,784	0	0	16,457	0	0	24	0	65,5	51,5	0,38	0,36	-
27.04.2025	0,951	0	16,667	0	0	16,336	0	0	24	0	66	52,1	0,38	0,36	-
28.04.2025	0,746	0	16,878	0	0	16,545	0	0	24	0	65,8	55,1	0,38	0,36	-
29.04.2025	0,405	0	17,131	0	0	16,782	0	0	24	0	67	61,2	0,37	0,35	-
30.04.2025	0,548	0	19,089	0	0	18,686	0	0	24	0	68,4	61,4	0,38	0,35	-
01.05.2025	0,467	0	18,989	0	0	18,591	0	0	24	0	68	62	0,38	0,35	-
02.05.2025	0,405	0	19,632	0	0	19,214	0	0	24	0	68,6	63,6	0,38	0,36	-
03.05.2025	0,935	0	28,398	0	0	27,796	0	0	24	0	68,4	60,4	0,36	0,34	-
04.05.2025	1,043	0	31,291	0	0	30,599	0	0	24	0	70,1	62	0,38	0,35	-
05.05.2025	0,98	0	30,525	0	0	29,853	0	0	24	0	69,9	62,1	0,38	0,35	-
06.05.2025	1	0	32,558	0	0	31,844	0	0	24	0	69,9	62,4	0,38	0,35	-
07.05.2025	0,926	0	31,922	0	0	31,224	0	0	24	0	69,7	62,6	0,35	0,32	-
08.05.2025	1,109	0	35,958	0	0	35,164	0	0	24	0	70,1	62,6	0,4	0,36	-
09.05.2025	1,107	0	36,882	0	0	36,062	0	0	24	0	70,4	63	0,4	0,36	-
10.05.2025	1,124	0	36,533	0	0	35,723	0	0	24	0	70,3	62,8	0,4	0,36	-
11.05.2025	1,213	0	35,841	0	0	35,049	0	0	24	0	70,1	61,8	0,4	0,36	-
12.05.2025	1,156	0	35,691	0	0	34,903	0	0	24	0	70	62,1	0,4	0,36	-
13.05.2025	1,022	0	35,941	0	0	35,144	0	0	24	0	70,3	63,3	0,4	0,36	-
14.05.2025	0,745	0	20,769	0	0	20,332	0	0	24	0	68,1	59,3	0,34	0,32	-
15.05.2025	0,975	0	31,73	0	0	31,045	0	0	24	0	69,2	61,7	0,39	0,36	-
16.05.2025	0,593	0	16,605	0	0	16,264	0	0	24	0	67,2	58,5	0,2	0,19	-
17.05.2025	1,147	0	33,876	0	0	33,135	0	0	24	0	69,8	61,5	0,4	0,36	-
18.05.2025	1,118	0	34,932	0	0	34,163	0	0	24	0	70	62,2	0,4	0,37	-
19.05.2025	1,125	0	35,979	0	0	35,178	0	0	24	0	70,3	62,7	0,4	0,36	-
20.05.2025	1,07	0	37,005	0	0	36,178	0	0	24	0	70,5	63,4	0,4	0,36	-
21.05.2025	1,126	0	37,727	0	0	36,887	0	0	24	0	70,4	63,1	0,4	0,36	-
22.05.2025	1,031	0	37,645	0	0	36,808	0	0	24	0	70,3	63,6	0,4	0,36	-
23.05.2025	1,065	0	38,217	0	0	37,372	0	0	24	0	70,1	63,3	0,4	0,36	-
Итого:	27,714	0	859,251	0	0	840,628	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,619														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3615,457	77327,481	0	0	75487,583	0	0	26321	859
23.05.2025	3643,169	78186,732	0	0	76328,207	0	0	27041	859

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:02:49