

#88180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9545  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119556  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,79	0	24,66	0	0	24,143	0	0	24	0	68,2	60,3	0,39	0,35	-
25.05.2024	0,912	0	24,18	0	0	23,676	0	0	24	0	67,8	58,7	0,39	0,35	-
26.05.2024	0,907	0	24,159	0	0	23,654	0	0	24	0	68	58,8	0,39	0,35	-
27.05.2024	0,829	0	24,114	0	0	23,611	0	0	24	0	67,9	59,5	0,39	0,35	-
28.05.2024	0,848	0	24,36	0	0	23,847	0	0	24	0	68,3	59,8	0,39	0,35	-
29.05.2024	0,933	0	24,238	0	0	23,731	0	0	24	0	68	58,6	0,39	0,35	-
30.05.2024	0,866	0	24,349	0	0	23,841	0	0	24	0	67,9	59,2	0,39	0,35	-
31.05.2024	0,805	0	23,188	0	0	22,704	0	0	24	0	68	59,5	0,38	0,35	-
01.06.2024	0,806	0	23,846	0	0	23,341	0	0	24	0	68,4	60,2	0,39	0,35	-
02.06.2024	0,851	0	22,158	0	0	21,699	0	0	24	0	67,6	58,3	0,38	0,35	-
03.06.2024	0,868	0	22,896	0	0	22,417	0	0	24	0	68,1	58,8	0,38	0,35	-
04.06.2024	0,743	0	23,912	0	0	23,403	0	0	24	0	68,7	61,1	0,39	0,35	-
05.06.2024	0,728	0	23,115	0	0	22,636	0	0	24	0	67,6	59,9	0,38	0,35	-
06.06.2024	0,802	0	23,044	0	0	22,563	0	0	24	0	67,8	59,3	0,38	0,35	-
07.06.2024	0,799	0	21,983	0	0	21,536	0	0	24	0	66,9	58,1	0,38	0,35	-
08.06.2024	0,877	0	22,801	0	0	22,331	0	0	24	0	67,5	58,1	0,38	0,35	-
09.06.2024	1,134	0	23,282	0	0	22,791	0	0	24	0	68,4	56,5	0,39	0,35	-
10.06.2024	0,858	0	22,657	0	0	22,186	0	0	24	0	67,6	58,4	0,38	0,35	-
11.06.2024	0,879	0	23,219	0	0	22,734	0	0	24	0	68	58,8	0,38	0,35	-
12.06.2024	0,843	0	22,33	0	0	21,871	0	0	24	0	67,4	58,2	0,38	0,35	-
13.06.2024	0,867	0	22,489	0	0	22,026	0	0	24	0	67,4	58	0,38	0,35	-
14.06.2024	0,834	0	22,786	0	0	22,313	0	0	24	0	67,6	58,7	0,38	0,35	-
15.06.2024	0,909	0	23,019	0	0	22,54	0	0	24	0	67,8	58,2	0,38	0,35	-
16.06.2024	0,829	0	23,075	0	0	22,593	0	0	24	0	67,9	59,2	0,38	0,35	-
17.06.2024	0,862	0	22,14	0	0	21,684	0	0	24	0	67,5	58	0,38	0,35	-
18.06.2024	0,942	0	23,302	0	0	22,814	0	0	24	0	68	58,1	0,39	0,35	-
19.06.2024	0,815	0	23,508	0	0	23,013	0	0	24	0	68,3	59,9	0,39	0,35	-
20.06.2024	0,877	0	23,301	0	0	22,815	0	0	24	0	67,9	58,7	0,39	0,35	-
21.06.2024	0,768	0	23,669	0	0	23,179	0	0	24	0	67,7	59,8	0,39	0,35	-
22.06.2024	0,811	0	23,458	0	0	22,981	0	0	24	0	67	58,6	0,39	0,36	-
23.06.2024	0,833	0	24,004	0	0	23,501	0	0	24	0	68	59,6	0,39	0,35	-
Итого:	26,425	0	723,242	0	0	708,174	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,312														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	2644,62	59457,691	0	0	58029,772	0	0	18283	857
23.06.2024	2671,045	60180,933	0	0	58737,948	0	0	19027	857

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 9:23:13