

#142152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Загорская 1-5, Калининград

4402

9545

ТВ7 (АСЦП)

20119556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,101	0	2,527	0	0	2,512	0	0	24	0	37,1	27,5	0,11	0,11	-
25.06.2025	0,05	0	1,607	0	0	1,601	0	0	24	0	31,1	23,7	0,42	0,42	-
26.06.2025	0,01	0	0,559	0	0	0,558	0	0	24	0	25,5	21,3	0,44	0,44	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21	0,46	0,45	-
28.06.2025	0	0	0,142	0	0	0,142	0	0	24	0	20,6	19,9	0,33	0,32	-
29.06.2025	0,001	0	0,516	0	0	0,515	0	0	24	0	20,8	20,3	0,4	0,39	-
30.06.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	0	20,6	20,4	0,36	0,35	-
01.07.2025	0,367	0	18,084	0	0	17,782	0	0	24	0	58,6	53,7	0,33	0,3	-
02.07.2025	0,947	0	53,352	0	0	52,144	0	0	24	0	71,1	66,8	0,41	0,33	-
03.07.2025	0,919	0	53,058	0	0	51,85	0	0	24	0	71,3	67	0,41	0,33	-
04.07.2025	0,986	0	51,696	0	0	50,523	0	0	24	0	71,1	66,5	0,41	0,33	-
05.07.2025	0,852	0	50,392	0	0	49,236	0	0	24	0	71,6	67,5	0,41	0,33	-
06.07.2025	0,889	0	48,179	0	0	47,084	0	0	24	0	71,2	66,7	0,4	0,34	-
07.07.2025	0,889	0	44,717	0	0	43,701	0	0	24	0	71,2	66,4	0,39	0,34	-
08.07.2025	0,894	0	44,946	0	0	43,917	0	0	24	0	71,5	66,7	0,4	0,34	-
09.07.2025	0,931	0	44,814	0	0	43,797	0	0	24	0	71,1	66	0,4	0,34	-
10.07.2025	0,916	0	43,444	0	0	42,458	0	0	24	0	71,1	66	0,39	0,34	-
11.07.2025	0,937	0	43,59	0	0	42,608	0	0	24	0	71	65,7	0,39	0,34	-
12.07.2025	0,881	0	44,744	0	0	43,725	0	0	24	0	71,3	66,5	0,4	0,34	-
13.07.2025	0,794	0	40,694	0	0	39,766	0	0	24	0	71,3	66,5	0,4	0,34	-
14.07.2025	0,827	0	44,07	0	0	43,064	0	0	22	2	71,3	66,7	0,39	0,34	-
15.07.2025	0,866	0	43,203	0	0	42,227	0	0	24	0	70,9	66	0,39	0,34	-
16.07.2025	0,848	0	42,321	0	0	41,377	0	0	24	0	70,5	65,6	0,39	0,34	-
17.07.2025	0,815	0	41,009	0	0	40,112	0	0	24	0	69,7	64,9	0,39	0,34	-
18.07.2025	0,901	0	43,352	0	0	42,371	0	0	24	0	71	65,9	0,39	0,34	-
19.07.2025	0,883	0	44,242	0	0	43,246	0	0	24	0	70,8	65,9	0,39	0,34	-
20.07.2025	0,809	0	43,901	0	0	42,923	0	0	24	0	70,4	65,9	0,39	0,34	-
21.07.2025	0,786	0	42,739	0	0	41,795	0	0	24	0	70,1	65,6	0,39	0,34	-
22.07.2025	0,832	0	44,018	0	0	43,03	0	0	24	0	70,7	66,1	0,39	0,34	-
Итого:	18,931	0	975,951	0	0	954,099	0	0	694	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,522														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

694

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	3671,263	79275,271	0	0	77392,522	0	0	27762	882
22.07.2025	3690,196	80251,225	0	0	78346,622	0	0	28456	884

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:40:33