

#145020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Загорская 1-5, Калининград

4402

9545

ТВ7 (ASCII)

20119556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2025	0,82	0	45,439	0	0	44,416	0	0	24	0	70,8	66,4	0,4	0,34	-
24.07.2025	0,833	0	46,672	0	0	45,616	0	0	24	0	71,1	66,7	0,41	0,35	-
25.07.2025	0,81	0	46,028	0	0	44,993	0	0	24	0	70,8	66,5	0,4	0,35	-
26.07.2025	0,792	0	46,519	0	0	45,466	0	0	24	0	71,1	66,9	0,4	0,34	-
27.07.2025	0,745	0	42,801	0	0	41,841	0	0	24	0	70,7	66,4	0,39	0,34	-
28.07.2025	0,779	0	37,679	0	0	36,844	0	0	24	0	70,1	65,1	0,38	0,34	-
29.07.2025	0,816	0	38,979	0	0	38,103	0	0	24	0	70,7	65,6	0,39	0,34	-
30.07.2025	0,527	0	28,219	0	0	27,579	0	0	24	0	71,1	66,5	0,43	0,32	-
31.07.2025	0,771	0	43,931	0	0	42,938	0	0	16	8	70,9	66,6	0,4	0,34	-
01.08.2025	0,828	0	43,211	0	0	42,252	0	0	24	0	70,3	65,6	0,39	0,34	-
02.08.2025	0,869	0	44,658	0	0	43,624	0	0	24	0	71,9	67,2	0,4	0,34	-
03.08.2025	0,813	0	42,562	0	0	41,611	0	0	24	0	70,6	65,9	0,39	0,35	-
04.08.2025	0,862	0	42,34	0	0	41,389	0	0	24	0	70,7	65,7	0,39	0,35	-
05.08.2025	0,834	0	40,918	0	0	39,991	0	0	24	0	71	66,1	0,39	0,35	-
06.08.2025	0,81	0	38,726	0	0	37,863	0	0	24	0	70,4	65,3	0,39	0,35	-
07.08.2025	0,738	0	35,174	0	0	34,393	0	0	24	0	70,2	65,1	0,39	0,35	-
08.08.2025	0,823	0	38,213	0	0	37,364	0	0	22	2	70,4	65,1	0,39	0,35	-
09.08.2025	0,764	0	37,84	0	0	37,003	0	0	24	0	70,2	65,2	0,39	0,35	-
10.08.2025	0,706	0	38,275	0	0	37,422	0	0	24	0	70,4	65,9	0,39	0,35	-
11.08.2025	0,673	0	38,624	0	0	37,759	0	0	24	0	70,7	66,4	0,4	0,36	-
12.08.2025	0,679	0	33,896	0	0	33,147	0	0	24	0	70,1	65,2	0,39	0,36	-
13.08.2025	0,786	0	33,034	0	0	32,3	0	0	24	0	70,2	64,4	0,39	0,36	-
14.08.2025	0,839	0	33,103	0	0	32,366	0	0	24	0	70,4	64,2	0,39	0,36	-
15.08.2025	0,799	0	32,804	0	0	32,079	0	0	24	0	70	64,1	0,39	0,36	-
16.08.2025	0,833	0	34,451	0	0	33,683	0	0	24	0	70,4	64,5	0,39	0,36	-
17.08.2025	0,808	0	33,022	0	0	32,297	0	0	24	0	69,8	63,8	0,38	0,35	-
18.08.2025	0,625	0	31,444	0	0	30,752	0	0	24	0	70	65,1	0,37	0,35	-
19.08.2025	0,729	0	31,782	0	0	31,082	0	0	24	0	70	64,5	0,38	0,36	-
20.08.2025	0,964	0	32,074	0	0	31,363	0	0	24	0	70,2	62,9	0,39	0,36	-
21.08.2025	0,962	0	30,899	0	0	30,22	0	0	24	0	69,8	62,2	0,38	0,36	-
22.08.2025	0,922	0	30,354	0	0	29,69	0	0	24	0	69,7	62,3	0,38	0,36	-
23.08.2025	0,9	0	29,34	0	0	28,702	0	0	24	0	69,5	62	0,38	0,36	-
Итого:	25,459	0	1203,011	0	0	1176,148	0	0	758	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,081														

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч758

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.07.2025	3690,196	80251,225	0	0	78346,622	0	0	28456	884
23.08.2025	3715,653	81454,237	0	0	79522,772	0	0	29214	894

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:48:40